



На вх. №ИЕ-01-03-45/10.04.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ ИЕ-01-03-45 #1 г.  
11.04.2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, относно обществена поръчка с предмет: **Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника”- база 2, гр. Габрово** и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, отговаряме следното:

**Въпрос:**

В КСС - Приложение № 1, на стр. 2, част ЕЛ- силова за слънчева инсталация и котелно, позиция 13, е заложено 1 брой „Табло управление на два смесителни отоплителни кръга по една външна и две вътрешни температури". Молим за допълнителни разяснения и схема на заложено табло.

**Отговор:**

Таблото ще управлява два отоплителни кръга на отоплителната инсталация, които от своя страна са с автономни циркуляционни помпи и трипътни вентили. Управлението е по зададени външна и вътрешна температури, с представително помещение за всеки от двата кръга, указани в чертеж N:1 част ОВ. Таблото се доставя като готово стандартно съоръжение, затова няма схема. Посочените параметри са за конкретизиране на избора при оферирание, респ. изпълнение. Място на монтажа – в котелното помещение, в близост до отоплителния котел и хидравличния разпределител. Ел.захранването е от съществуващото ел.табло в котелното помещение.

С уважение,

инж. Нела Рачевич  
За кмет на Община Габрово  
/Съгласно Заповед № 565/05.04.2013 г.  
на Кмета на Община Габрово/

