



На вх. №ИЕ-01-03-41/08.04.2013г. и вх. №ИЕ-01-03-42/09.04.2013г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
 ОБЩИНА ГАБРОВО
 № ИЕ-01-03-41 / г.
09.04.2013г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания, относно обществена поръчка с предмет:
Прилагане на пакет от енергоспестяващи мерки за обновяване и модернизация на сграда на ЦДГ „Перуника”- база 2, гр. Габрово и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, отговаряме следното:

На вх. №ИЕ-01-03-41/08.04.2013г.

Въпрос1

2	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ СТЕНИ		
12	НАПРАВА МОЗАЕЧНА БУЧАРДА ПО ЦОКЪЛ	м2	156

В приложенияте към документацията на СБ проекти е показана хидрофобна мозаечната бучарда.

Моля да ни уточните материала за обработка на цокъла?

Отговор на въпрос 1:

В позиция 12 “НАПРАВА МОЗАЕЧНА БУЧАРДА ПО ЦОКЪЛ” – р-л “Топлоизолация външни стени”, да се имат предвид следните операции и вложени материали:

- обрушване на компрометираните зони, основа на цокъла;
- изкърпване за оформяне повърхността на цокъла;
- грундиране (с грунд, осигуряващ равномерна попиваемост на основата, неутрализиращ по химичен път основата, осигуряващ свободното преминаване на водните пари „отвътре – навън“ и гарантира сцеплението между основата и мазилката);
- полагане на актуална **тънкослойна мозаечна мазилка**, представляваща синтетична емулсионна основа, съдържаща калибровани частици от мрамор, гранит и кварц и представена от различни производители, с декоративен мозаичен ефект. В случая се цели решение, което може да се определи като: **текстура** - средно/едрозърнеста и **цветово** – цветовата комбинация на гранулите да е максимално близо до оригиналния цокъл. Важна характеристика на мозаечната мазилка следва да е за въшно приложение или да е устойчива на атмосферно въздействие, включващо и водонепропускливост.
- Препоръчително е прилагането на продукти за грунд и мазилка от един и същи производител;



Въпрос 2:

3	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОКРИВ		
2	ОБШИВКА БОРД С ПОЦ.ЛАМАРИНА	м2	268

В приложените към документацията на СБ проекти обшивката по борда е предвидена с профилирана ламарина с полиестерно покритие.

Моля да ни уточните поцинкованета ламарина трябва ли да се оферира с полиестерно покритие и ако да в какъв цвят?

Отговор на въпрос 2:

Обшиването на борда, позиция 2 при покривните работи, предвижда доставка и монтаж на:

- ✓ Ламарина, поцинкована заедно със защитно покритие на полимерна основа;
- ✓ Оформяне на ламарината с профил (схематично показан в инвестиционния проект по част „Архитектура“ на чертеж № 12, детайли 3 и 4), покриващ съществуващия борд заедно с новата топлоизолационна система, така че да се осигури: както външен (откъм фасадата) крайчващ и откапващ профил, така и вътрешен (откъм покрива), включително лек наклон на горната повърхност на обшивката за естественото отвеждане на атмосферните води, осигуряване прилягането и закрепването към борда;
- ✓ При цветовия избор за покритието на ламарината да се приложи неутрално решение – гамата на сиви/кафяви цветови варианти.

Въпрос 3:

5	СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ		
26	Д-ка и зареждане с пропилен гликол до -30*С	бр.	70
28	Д-ка и м-ж тръба медна твърда Ф22х0,8	бр.	20
31	Д-ка и м-ж тръбна изолация от синтетичен каучук деб=19мм, ф28; с Ц\/-защита алум.фолио	бр.	60
32	Д-ка и м-ж тръбна изолация от синтетичен каучук деб=19мм, с}22; с ЦУ-защита алум.фолио	бр.	20

Моля да ни уточните дименсите за посочените позиции - ако са бройки уточнете количеството за един брой?

Отговор на въпрос 3:

Дименсиите на посочените позиции са следните:

Раздел 5.Слънчева инсталация

Поз.26 - л (литър)

Поз. 28, 31,32 - м (метър)

**Въпрос 4:**

6	ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ		
7	НАПРАВА КАНАЛ ЗСМ В МАЗИЛКА НА ТАВАН	бр.	24

Моля да ни уточните дименсията - ако са бройки уточнете количеството за един брой?

Отговор на въпрос 4:

Дименсията на посочената позиция е следната:

Раздел 6. Осветителни инсталации

Поз.7 - м (метър)

На вх. №ИЕ-01-03-42/09.04.2013г.

Въпрос 1:

В ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ към документацията е записано: „ 7. Бояджийски работи:

Материалите и полуфабрикатите за бояджийските работи и тяхното съхраняване трябва да отговарят на действащите стандарти и отраслови нормали. Преди боядисването се прави подготовка на основата, почистване от прах и замърсявания, изкърпване, шпакловане, грундиране и др."

В приложенията към документацията на КС липсва позиция за шпакловка по страниците от вътрешната страна.

Моля да ни уточните трябва ли да се предвиди шпакловка и ако да в коя позиция да се оферира?

Отговор на въпрос 1:

В количесвено-стойностната сметка, позиция 6 от раздел: 1. Смяна на дограма да се чете: ИЗКЪРПВАНЕ МАЗИЛКА ВЪТРЕШНА ПО СТРАНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ШПАКЛОВКА.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

