



До лицата, закупили документация за участие в в откритата процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **“Изпълнение на СМР – изграждане на нова и ремонт на две съществуващи укрепващи подпорни стени, като комплекс от мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на р. Янтра в гр. Габрово”**

ОТНОСНО: Постъпили въпроси по Документация за участие в откритата процедура по ЗОП с предмет: **“Изпълнение на СМР – изграждане на нова и ремонт на две съществуващи укрепващи подпорни стени, като комплекс от мерки за предотвратяване на наводнения по поречието на р. Янтра в гр. Габрово”**

Уважаеми/а господине/госпожо,

В съответствие с Раздел В), т. 2 от Указанията за участие в гореспоменатата процедура ви предоставяме следните разяснения, във връзка с постъпило запитване относно марката на бетон за следните позиции:

1. При остойносттаване на позиция

9	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В 10/7,5	м3	113,00		0,00
---	-------------------------	----	--------	--	------

От обект „Реконструкция на ул. „Аврам Гачев” от О.Т. 734 до О.Т. 746 (от моста при ДХС до моста „Игото”) гр. Габрово, би следвало да се предвиди бетон В 7,5, което отговаря на предоставен инвестиционен проект част „Конструкции”, чертеж 2/15 – Напречен разрез.

2. При остойносттаване на позиция


11	ПОДЛОЖЕН БЕТОН В 10/7,5	м3	5,00		0,00
----	-------------------------	----	------	--	------

От обект „Ремонт на укрепваща подпорна стена на р. Янтра в ЦГЧ в района на блок „Простор” - гр. Габрово, би следвало да се предвиди бетон В 10, което отговаря на предоставен инвестиционен проект част „Конструкции”, чертеж 2/3 – Вертикален разрез.

Необходимата информация може да бъде намерена в графичната част на съответните обекти, представени в електронен формат – част 5.2.3. CD – Investicionen proekt , от закупената от Вас документация.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО



BG14752Q