



ДО
ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
«РЕМОНТ НА ПОМЕЩЕНИЯ ЗА
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ГАБРОВО»

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ УРП-01-03-375#1

14.11.2011

ОТНОСНО: Постъпило запитване за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: «Ремонт на помещения за областен информационен център – Габрово»

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване, от участник в процедурата, за разяснения по документацията за участие в обществената поръчка, Ви представяме отговори на зададените въпроси.

Въпрос 1

Уточнете отново вида на дограмата за прозорците. В обяснителната записка към част Архитектурна пише ПВЦ /БЯЛ/А/, а в количествената сметка и в отговора, който сте дали на запитване на участник сте отговорили алуминиева. Кое да считаме за вярно, и ако дограмата е ПВЦ, колко камерна трябва да бъде? Освен това, в документацията е написано „Начинът на отваряне е показан на схеми, приложени към документацията”. Такова приложение за прозорците и начина на отваряне няма. Уточнете и колко милиметра трябва да бъде стъклопакета.

Отговор

Прозорците да се изпълнят от алуминиеви термоизолиращи трикамерни профили с прекъснат термомост, на щок – min 60 мм; широчина на термоизолиращата камера – min 20 мм.

Стъклопакетът да бъде с размери, достатъчни за изпълнение изискването за наличие на вградени щори и да отговаря на: EN 1279-5:2005; БДС EN 1279-5:2003 или еквивалент.

Външните врати да имат плътна част от термопанел, а вътрешните – от ПДЧ.

Точни размери на дограмата се вземат с мярка от място.

Както е уточнено в писмо наш изх. № УРП-01-03-375#1/14.11.2011г., AL дограма (прозорци) следва да бъде изпълнена по следния начин:

- Прозорци с размери 150/150 см – неотваряеми;
- Прозорци с размери 95/180 см (8 бр.):
 - 4 бр. неотваряеми.
 - 4 бр. с отваряемо горно крило.

Стъклопакетът да бъде с външно нискоемисионно стъкло (мултифункционално), а обковът – с мултилок заключване.

Въпрос 2

В документацията, при специфични изисквания има изискване офертата да е номерирана и да се предостави в един оригинал и две копия. Въпросът ни е копията на документите и за трите плика ли се отнасят: Документи за подбор, Техническо предложение и Ценово предложение?


Отговор

Да.

Съгласно Указания за участие; Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата; 3. Специфични изисквания; 3.3. Офертата следва да бъде номерирана на всяка страница и да се представи в един оригинал и 2 (две) копия.

Въпрос 3





В документацията е упоменато, че ценовото предложение трябва да се представи и на магнитен носител освен на хартиен. Въпросът ни е анализите и те ли трябва да се представят на магнитен носител?

Отговор

Съгласно Указания за участие; Б) Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата; 2.3. «Предлагана цена» – «Ценовата оферта се подготвя от участника на хартиен и магнитен носител - Образец № 2 и съпътстващите го приложения».

Анализни цени не се изискват.

Въпрос 4

В количествената сметка част Е1 на позиция 22 има Доставка на хъб. Може ли да ни дадете някакви характеристики. Примерно колко порта да бъде?

Отговор

Минимални параметри: 10/100Mbps 12-Ports.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

