



ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ УРП-02-03-135/28.03.2012

"Изпълнение на строително - монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Радост” – база 1 в община Габрово”

Относно: Постъпило запитване (вх. №УРП-02-03-135/26.03.2012) за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Радост” – база 1 в Община Габрово”, открита с Решение 17/24.02.2012 на Кмета на Община Габрово.

Въпрос №1:

Възможно ли е да се уточни видът на хидроизолацията по позиции №14 “Направа на един пласт хидроизолация без посипка” и №15 “Направа на втори пласт хидроизолация с посипка на ГЗП” – с SBS или APP модифициран битум, дебелина и други технически характеристика?

Отговор №1:

В Техническата спецификация към документацията за участие в обществената поръчка са посочени вида и параметрите на материалите, както и стандартите, на които следва да отговарят.

Предвидената хидроизолация на ЦДГ „Първи юни” се изпълнява от битумен грунд и два пласта хидроизолационна мушам (един пласт без и един пласт с базалтова посипка) на газопламъчно залепване.

Покривите се изпълняват с рулонни хидроизолационни материали без посипка /3-4кг/м2/ и с минерална посипка /4-4.5кг/м2/ на газопламъчно залепване.

Хидроизолационните материали следва да отговарят на БДС EN 13707:2004+A2:2009 или еквивалент, а подложните слоеве за покривни покрития на БДС EN 13859-1:2010 или еквивалент.

Възложителят няма изисквания за използване на конкретни модификатори с цел повишаване качествата на вложените материали. Материалите следва да отговарят на посочените стандарти.

С УВАЖЕНИЕ

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

