

ПИТАНЕ

**от ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ – общински съветник,
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 28.04.2016 г.**

От името на Реформаторски блок искам да задам няколко въпроса във връзка с питейната вода на кв. Лисец и кв. Хаджи Цонев мост.

Първият въпрос е от кой водоизточник се снабдяват с питейна вода двата квартала след Водния цикъл?

Вторият въпрос е в коя пречиствателна станция се извършва пречистването на водата преди подаването и към абонатите?

Третият въпрос е кога ще спре подаването на кална вода към абонатите?

ОБЩИНА



ГАБРОВО

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

№ ПЛО - 17/26.05.2016

ОТГОВОР

НА ПИТАНЕ ОТ ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ – ОБЩНСКИ СЪВЕТНИК, ОТ ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ ГАБРОВО, ПРОВЕДЕНО НА 28.04.2016 Г.

Въпроси във връзка с питейната вода на кв. Лисец и кв. Хаджицонев мост:

Въпрос 1: „От кой водоизточник се снабдяват с питейна вода двата квартала след водния цикъл?“

Въпрос 2: „В коя пречиствателна станция се извършва пречистването на водата преди подаването ѝ към абонатите?“

Въпрос 3: „Кога ще спре подаването на кална вода към абонатите?“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНЧЕВ,

Във връзка с поставените от Вас въпроси Ви отговарям, както следва:

ПО ВЪПРОС 1:

Квартали Лисец и Хаджицонев мост се водоснабдяват с питейна вода от водоизточник „Малуша“. Промяна на източника на водоснабдяване, както и подмяна на водопроводната мрежа, не са част от дейностите в обхвата на Водния цикъл. Водохващането е съществуващо, построено около 1940 г.

ПО ВЪПРОС 2:

Водата се пречиства от съществуващата пречиствателна станция „Малуша“ с пясъчни филтри.

ПО ВЪПРОС 3:

Водохващането представлява открито водохващане с бентове от няколко реки – Козя река, Бяла река и др. Това е и причината при обилни дъждове да се получава замътване на водата. Тъй като кварталите са разположени високо, не е възможно водоснабдяването им от града.

Като част от дейността си, операторът ВиК - Габрово, наблюдава състоянието на реките и ползва водата с най-ниска мътност, но все пак, при проливни дъждове, замътването не може да бъде изцяло пречистено.

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово