

## ПИТАНЕ

от НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ – общински съветник  
от заседание на Общински съвет – Габрово,  
проведено на 30.03.2017 г.

На 23 февруари става пропадане на част от моста в кв. Хаджи Цонев мост. Същият ден е въведена забрана за движение на моторни превозни средства над 3,5 тона за периода от 23 февруари до 31 декември 2017 г. Няколко дни по-късно, компетентните органи в лицето на Областно пътно управление, АПИ и Областен управител излизат с информация, че се търсят варианти за обходни маршрути на Хаджи Цонев мост. Въпросите ми са следните:

Тъй като това е единствената връзка с част от населените места на територията на общината, а именно кв. Радецки, кметство Зелено дърво, Стомонечи, включително ул. Палатките, която е в регулация, в чертите на града, и разбира се местността Узана, какви мерки са взети за възстановяване на моста към настоящия момент? Това първо.

Второ, какви са алтернативните варианти, които се обсъждат, ако имате такава информация, а би следвало Общината да има такава информация и при какъв пропускателен режим ще продължи движението на тежкотоварни моторни превозни средства, които превозват пръст и инертни материали за строителството на обходния път, такива, които превозват трупи, свързани с дърводобива и разбира се автобуси, които евентуално да возят туристите към курортния комплекс Узана? Тъй като ми се струва, че не са много вариантите, въпросът не търпи отлагане, тъй като и строителството на обходния път продължава, а наличието или неналичието на обходен маршрут или алтернативен вариант за преминаване ще ограничи всички дейности свързани в района.



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

ОТГОВОР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО  
№ ПО-56/24.04.2017

НА ПИТАНЕ НА Г-Н НИКОЛАЙ ГРИГОРОВ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 30.03.2017Г.

**ВЪПРОС 1:** На 23 февруари 2017 г. стана пропадане на част от моста в кв. Хаджи Цонев мост. Мостовото съоръжение е единствен подход към местност Узана, кв. Радецки, селата Баевци, Малуша, Стоманеците и Зелено дърво и ул. Палатките. Какви мерки са взети за възстановяване на моста към настоящия момент?

**ВЪПРОС 2:** Какви са алтернативните варианти, които се обсъждат, ако имате такава информация, а би следвало Общината да има такава информация и при какъв пропускателен режим ще продължи движението на тежкотоварни моторни превозни средства, които превозват пръст и инертни материали за строителството на обходния път, такива, които превозват трупи, свързани с дърводобива и разбира се автобуси, които евентуално да возят туристите към курортния комплекс Узана?

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГРИГОРОВ,

В отговор на Вашите въпроси, Ви информирам следното:

**НА ВЪПРОС № 1:**

Авариралото мостово съоръжение е на републикански път **III-5006 Габрово– Узана** на км 4+375, съвпадащ с ул. Козящица на територията на гр. Габрово. Републиканските пътища са изключителна държавна собственост и се управляват от Агенция „Пътна инфраструктура“. Със Заповед № РД-11-10/23.02.2017 г. на Директора на ОПУ-Габрово е въведена забрана за преминаване на пътни превозни средства с технически допустима максимална маса над **3,5 тона** и с ширина по-голяма от **3,20 м** за периода от **23.02.2017 г. до 31.12.2017 г.** Пътният участък е сигнализиран с необходимата вертикална сигнализация. Експерти от Института по пътища и мостове към Агенция „Пътна инфраструктура“ са извършили обследване на състоянието на съоръжението. Тяхното становище е, че предприемането на действия за изпълнение на основен ремонт на моста са неефективни, рискът от настъпване на втори инцидент с по-значими щети е голям, което изисква действия по разработване на технически проект за изграждане на ново съоръжение. Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет „Проектиране и строителство на мост на река Паничарка при км 4+375 на път III-5006 Габрово– Узана“ (инженеринг), до съществуващото съоръжение. Община Габрово, след решение на Общинския съвет, оказва пълно съдействие при процедурите за учредяване на сервитути и право на строеж върху имоти, общинска собственост във връзка с реконструкцията на инженерните мрежи при изграждане на подобни обекти.

**НА ВЪПРОС № 2:**

Няма алтернативен маршрут. Дърводобивните фирми са наясно с проблемите на моста и ограничителния режим за движение през мостовото съоръжение и са намерили временна алтернатива за преминаване през горски пътища. До реализиране на проекта за ново мостово съоръжение аварираният мост ще се ползва, съгласно въведените ограничения.

Предоставяме Ви становището на ОПУ гр. Габрово по поставените въпроси.

Благодарим Ви за поставените въпроси.

Приложение: Писмо изх. № 06-00-7/13.04.2017 г. на ОПУ гр. Габрово.

С уважение,

**ТАНЯ ХРИСТОВА**

*Кмет на Община Габрово*




10. Христов Ирена  
18.04.17  
121  
18.04.17

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

**ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ГАБРОВО**

5300 Габрово, ул. "Христо Смирненски" № 3, тел.: 066/ 80-69-30, факс : 066/ 80-59-96

Изм. № 06-00-4 ..... / ..... 13.04. 2017 г.



13.04.2017г

ДО  
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ГАБРОВО  
ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 5  
5300 гр. ГАБРОВО

КОПИЕ ДО  
ОБЩИНА ГАБРОВО  
ПЛ. "ВЪЗРАЖДАНЕ" № 3  
5300 гр. ГАБРОВО

КИРИЛ НАЙДЕНОВ /ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ /  
5300 с. СТОМАНЕЦИТЕ

ИРЕНА ХРИСТОВА  
5300 с. СТОМАНЕЦИТЕ

На Ваши изх. №№ КАК-04-258/2/ от 28.02.2017 г. и КАК-04-306/1/ от 09.03.2017 г.

Относно: Състоянието на мост над река Паничарка при км 4<sup>+375</sup>  
на път III-5006 „Габрово – Узана“

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с писма № КАК-04-258/2/ от 28.02.2017 г. и КАК-04-306/1/ от 09.03.2017 г. от Областен управител на Област Габрово и приложения към тях подписки от жители на с.Стоманеците и с.Зелено дърво, Община Габрово, Ви уведомявам следното:

На 23.02.2017 г. възникна аварийна ситуация на мост над река Паничарка при км 4<sup>+375</sup> на път III-5006 "Габрово-Узана". Падна дясната стоманобетонна конзола на съоръжението, което затрудни движението в участъка. Със заповед № РД-11-10/23.02.2017 г. на Директора на ОПУ – Габрово, се забрани движението на ППС с технически допустима максимална маса над 3.5 тона за периода 23.02.2017 г. – 31.12.2017 г. Създаде се тревога в живущите по направление и в собствениците на фирми, занимаващи се с животновъдство, строителство, дърводобив, дървопреработване, туризъм, превоз с автобуси на туристи, вкл. деца, към курортен комплекс „Узана“, относно изпълнение на дейността им.

За осигуряване безопасността на движението, пред падналата дясна конзола е монтирана ограничителна система за пътица /ОСП /, което стесни габарита на моста до 3.5 м. Това доведе до насочване преминаването на ППС по лявата конзола на съоръжението, което я натоварва допълнително.

За създадената аварийна ситуация и необходимостта от предприемане на спешни действия Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) е информирана с доклад на Директора на ОПУ-Габрово. Експерти от Института по пътица и мостове (ИПМ) към АПИ извършиха обследване на състоянието на съоръжението. Същото е построено в периода 1880-1886 г. с конструкция каменен свод, а през 1974 г. е уширено двустранно до сегашния му габарит със стоманобетонна, конзолно излизаща пътна плоча, дясната от който аварира.

Становището на ИПМ от 24.03.2017 г. относно експлоатационното състояние на моста е, че съществува реален риск от настъпване на втори инцидент с по-значими щети, поради което е необходимо допълнително стесняване на габарита на съоръжението, с цел насочване на движението само върху каменния свод.

Съоръжението е част от път III-5006 „Габрово-Узана“ и е единствената връзка до квартали на гр.Габрово и населените места по това направление. Липсват обходни маршрути, поради което не е възможна пълна забрана за преминаване на ППС, което наложи с цел осигуряване безопасността на движението и недопускане на други инциденти, да се постави и в ляво ОСП, като се ограничи максимално допустимата ширина за преминаване по моста на 3.20 м.

Имайки в предвид дългогодишния период на експлоатация (повече от 100 г.) и констатираните повреди и разрушения по конструкцията на моста, експертите на ИПМ дават оценка, че предприемането на действия за изпълнение на основен ремонт на моста са неефективни. Рискът от настъпване на втори инцидент с по-значими щети е голям, което изисква действия по разработване на технически проект за изграждане на ново съоръжение.

Уведомяваме Ви, че към днешна дата се подготвя провеждането на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: Проектиране и строителство на обект: Мост над река Паничарка при км 4<sup>+375</sup> на път III-5006 „Габрово-Узана“ /инженеринг/, до съществуващото съоръжение. Поради липсата на обходен маршрут, до реализиране на проект моста ще се ползва съгласно въведените ограничения, а именно:

- забрана за преминаване на ППС с технически допустима максимална маса над 3.5 тона;
- забрана за преминаване на ППС с ширина по-голяма от 3.2 м, при ограничение за еднопосочно движение.

С уважение,

инж.ДЕЯН ГЕОРГИЕВ  
Директор ОПУ-Габрово

