

ПИТАНЕ

**от ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ – общински съветник,
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 30.09.2021 г.**

Уважаеми колеги, уважаеми господин Кунев, уважаема госпожо Христова,

Въпросът ми, почти винаги го задавам, свързан е с водоподаването на кварталите Смирненски, Недевци и Лисец. Когато завали дъжд почти винаги там тръгва кална вода. Въпросът ми е за отправяне не към г-жа Христова, а към шефа на „В и К“, като му задавам три въпроса всъщност.

Възможно ли е водоподаването да е от ВЕЦ Малуша към Пречиствателна станция Малуша? Ако не е възможно, възможно ли е да се свърже с главния водопровод, който подава вода към Габрово, станцията която вдига водата към Лисец? И ако това не е възможно, по какъв начин може да се реновира Пречиствателната станция на Малуша, защото тя е една от най-старите може би в града?

Благодаря.



ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО
№ ПО-41/28.10.2021 г.

**ОТГОВОР
НА ПИТАНЕ НА Г-Н ВЕСЕЛИН ДАНЧЕВ - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО,
ПРОВЕДЕНО НА 30.09.2021 г.**

ВЪПРОС:

Въпросът ми, почти винаги го задавам, свързан е с водоподаването на кварталите Смирненски, Недевци и Лисец. Когато завали дъжд почти винаги там тръгва кална вода. Въпросът ми е за отправяне не към г-жа Христова, а към шефа на „В и К“, като му задавам три въпроса всъщност.

Възможно ли е водоподаването да е от ВЕЦ Малуша към Пречиствателна станция Малуша? Ако не е възможно, възможно ли е да се свърже с главния водопровод, който подава вода към Габрово, станцията която вдига водата към Лисец? И ако това не е възможно, по какъв начин може да се реновира Пречиствателната станция на Малуша, защото тя е една от най-старите може би в града?

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАНЧЕВ,

Във връзка с Ваше питане с входящ номер ПО-41/30.09.2021г. Ви информирам следното:

Въпросите Ви бяха изпратени на ВиК Габрово, за отговор по компетентност. Прилагаме отговора на дружеството по поставените въпроси.

Приложение: съгласно текста

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово



“В и К” ООД – гр. Габрово

5300 гр. Габрово, бул. “Трети март” № 6, тел: (066) 800-500
факс (066) 801 178, E-mail: office@vik-gabrovo.com

Изх. № РД 02 –4359/ 26.10.2021 г.

**Отговор на питане от Веселин Данчев – общински съветник, от заседание на
ОбС – Габрово, проведено на 30.09.2021 г.**

Водоснабдяването на високата част на кв. Смирненски, кв. Недевци и кв. Лицец се осъществява от ПСПВ Малуша.

Първоначално схемата на водоснабдяването се е осъществявала чрез речно планинско водохващане, водата преминава през ВЕЦ Малуша и тогава постъпва в ПСПВ Малуша.

Към настоящия момент, водовземното съоръжение и ВЕЦ Малуша са частна собственост, но захранването с вода не е прекъснато.

ВиК ООД – Габрово изгради и ново, резервно захранване от деривацията за язовир Христо Смирненски, което е алтернатива на ВЕЦ-а.

При силни, проливни дъждове, замътването на водата е голямо и ПСПВ Малуша (изградена през 1949 г.), не може да я пречисти. През последните години, предвид че са на съседни ръкави на р. Козята, и двете водохващания се замътват.

Отговор на въпросите:

1. Водоснабдяването на горепосочения район от водопроводната мрежа на гр. Габрово, е свързано с проектиране и изграждане на помпена станция и съоръжения по нея. При този вариант, без решение към настоящото положение остават улиците, които са под резервоара, както и ул. Палатките и ул. Козешица.
2. Реконструкция на ПСПВ Малуша е наложителна, предвид силната и амортизация, а също и остарялата схема на пречистване. В периода 2011-2013, са ремонтирани две от клетките на пречиствателната станция, като е изградена изцяло нова система за преливане, изцяло филтърен пълнеж от 4 бр. фракции чакъл – пясък с различна едрина.

И двата варианта са реалистични, но са свързани с голяма инвестиция.

Също така, до преди 7 години, резервоарът за кв. Недевци, известен под името „Малините“, беше изключен от системата като изравнител на притока и разхода. Този резервоар беше основно ремонтиран и свързан към водоснабдителната система на кв. Недевци. Неговият обем от 400 м³, се явява буфер при периоди на замътване.

С уважение,

ИНЖ. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ
Управител на „ВиК“ ООД - Габрово

