

ПИТАНЕ

**от МИРОСЛАВ СИМЕОНОВ – общински съветник,
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 26.02.2026 г.**

1. Защо ремонтът на северното странично стълбище към Дома на културата се извършва по технология и с материали, грубо нарушаващи стилового единство на този архитектурен шедьовър?

Към Дома на културата водят 5 стълбища. Всички са изградени по една технология - стъпала от плътно прилягащи, правилно оформени блокове от естествен камък се изкачват между зидове, също от естествен камък.

Чие е решението да се покрият стъпалата към единия страничен вход с облицовка и да се наруши безукорното съчетание между стъпала и зидове?

Какво е планирано за останалите стълбища?

2. Преди седмица се активирало свлачище под пътя на ул. Мирни дни 11.

Застрашена е къщата под пътя и реална опасност пътя да се свлече. Какво може да направи община Габрово, и какво ще направи, за да се предотврати заплахата за живущите в района?

ПО-7/ 26.03.26г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГАБРОВО

ОТГОВОР

на питане входящ № ПО-7/26.02.2026г.,
от Мирослав Симеонов – общински съветник
в Общински съвет – Габрово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СИМЕОНОВ,

1. Защо ремонтът на северното странично стълбище към Дома на културата се извършва по технология и с материали, грубо нарушаващи стилового единство на този архитектурен шедьовър?

Към Дома на културата водят 5 стълбища. Всички са изградени по една технология - стъпала от плътно прилягащи, правилно оформени блокове от естествен камък се изкачват между зидове, също от естествен камък.

Чие е решението да се покрият стъпалата към единия страничен вход с облицовка и да се наруши безукорното съчетание между стъпала и зидове?

Какво е планирано за останалите стълбища?

2. Преди седмица се активирало свлачище под пътя на ул. Мирни дни 11.

Застрашена е къщата под пътя и реална опасност пътя да се свлече. Какво може да направи община Габрово, и какво ще направи, за да се предотврати заплахата за живущите в района?

Отговори:

По първи въпрос относно ремонтът на северното стълбище към Дома на културата, Ви предоставяме следната информация:

Централното стълбище към основния вход на Дома на културата беше ремонтирано през 2024г-2025г. Пренаредени са съществуващите стъпала от гранитни блокове, а площадките са изпълнени с настилка от термолющен гранит.

Стъпалата на съществуващото северно стълбище бяха от естествен камък – пясъчник с ниски физико – механични свойства, силно компрометиран през годините. Предвид гореописаното същият беше негоден за пренареждане.

По тази причина в конструктивния проект за ремонт са предвидени стоманобетониви стъпала с облицовка от термолющен гранит идентичен с използвания при ремонта на централното стълбище през 2024г-2025г.

Към момента не се предвижда друг основен ремонт на стълбища към Дома на културата.

ОБЩИНА  ГАБРОВО

По вторият въпрос относно активирало се свлачище под пътя на ул. Мирни дни 11, Ви информираме следното:

На място е извършена проверка от служители на дирекция „Инфраструктура и екология“, посоченият от Вас адрес е на жилищен блок. Не са установени свлачищни процеси в близост до улицата и в околблоковото пространство.

С уважение, / П /

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово