

ПИТАНЕ

**От ИВАН ИВАНОВ – общински съветник,
от заседание на Общински съвет – Габрово,
проведено на 27.08.2026 г.**

Уважаема г-жо Христова, в качеството ми на общински съветник в Общински съвет Габрово имам питане относно състоянието на шадраваните, находящи се на площад „Възраждане“ в Габрово.

Въпросът ми е породен от изключително лошото състояние както на работните елементи на съоръжението, така и на басейна в който се намира водното му съдържание. Тръбите са силно корозирали и покрити с обилно количество патина. Басейна е пълен с тиня и кал. Забелязват се големи количества битови отпадъци /бутилки, опаковки, найлонови торбички/. Тези нечистотии провокират развъждане на различни насекоми. В района на шадраваните много често има деца и това застрашава тяхното здраве.

Въпросите ми към вас са следните:

1. Коя структура в Община Габрово се отговаря за поддръжката на съоръжението ?
2. Има ли сключен договор с външна фирма за обслужването и поддържане на шадраваните?
3. Какви действия ще извърши община Габрово и възможно ли е в най-кратки срокове да се отстранят посочените нередности?

Благодаря предварително за отговорите!

ОБЩИНА ГАБРОВО

ПО-33/24.09.26г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ГАБРОВО

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ

**НА ГОСПОДИН ИВАН ИВАНОВ– ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГАБРОВО,
ПРОВЕДЕНО НА 27.08.2026 г.**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

В отговор на Вашето питане от заседание на Общински съвет – Габрово на 27.08.2026 г., Ви предоставям следната информация:

Въпрос № 1:

1. Коя структура на Община Габрово отговаря за поддръжка на съоръжението ?
2. Има ли сключен договор с външна фирма за обслужване и поддържане на шадраваните ?
3. Какви действия ще извърши община Габрово и възможно ли е в най – кратки срокове да се отстранят посочените нередности ?

Отговор:

Съоръженията на шадравана са в лошо техническо състояние. Хидроизолацията е нарушена, в резултат на което се просмуква вода, която навлиза в помпеното помещение, разположено под шадравана. Налице са проблеми с помпите и двигателя, който е морално остарял, както и с корозиралите тръбопроводи.

Предвид изложеното, шадраванът се нуждае от основен ремонт. Поради тази причина в бюджета на общината за 2026 г. са предвидени средства за изготвяне на проект за „Основен ремонт на фонтани – пл. „Възраждане“.

Посочените от Вас битови отпадъци в шадравана се почистват периодично от ОП „Благоустройство“. В най-кратки срокове шадравана ще бъде източен и почистен.

/ П /

ТАНЯ ХРИСТОВА
Кмет на Община Габрово