



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-01-71-3
Плевен,25.02.....2026 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал.2; чл.46, ал.1, т.1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и във връзка с чл.21, т.1, буква „а“ от Наредба за ползването на повърхностните води и постъпило Заявление в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискванията се по чл. 60, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите и на водните обекти:

1.1. Цел на заявеното водовземане: водоснабдяване за други цели – поливане на зелени площи;

1.2. Цел на заявеното ползване на водните обекти: изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането - дренажно водовземане.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите и на водните обекти: река Синкевица, поречието р. Янтра водно тяло с код *BG1YN900R1015*.

Река Синкевица в която при пункта на водовземането протича:

- средно многогодишно водно количество – 0,38 м³/сек;
- минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,091 м³/сек;

2а. Заявление с вх. № РР-01-71/10.12.2025 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Синкевица, поречието Янтра, с цел на водовземането: водоснабдяване за други цели – поливане на зелени площи и цел на ползването: изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането – дренажно водовземане, с място на водоползване – три зелени зони в гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона;

Писмо с изх. № РР-01-71-1/14.01.2026 г. до заявителя за отстраняване на несъответствия по преписката, съобразно изискванията на Закона за водите и Наредбата за ползването на повърхностните води.

С вх. № РР-01-71-2/12.02.2026 г. от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване на несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения**.

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения**.

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна.

Мястото на водовземане и ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречие Янтра с код **BG1YN900R1015**. Географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Козлята при Габрово до вливане на р. Белица при Велико Търново.

Водното тяло е в лошо екологично състояние и добро химично състояние.

В ПУРБ 2022-2027 за водното тяло е обосновано изключение от постигане на добро състояние по отношение на показателите с отклонение от СКОС на основание чл. 156в от Закона за водите, удължаване на срока за постигане на целите – удължен срок по технически причини – показатели с отклонение от СКОС за добро екологично състояние – Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор. Поставените цели за повърхностно водно тяло с код **BG1YN900R1015** до 2027 г. са: *„Постигане на СКОС за умерено екологично състояние по показатели Макрофити, Риби, Общ азот, Общ фосфор до 2027г. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро екологично състояние. Предотвратяване на влошаването и запазване на добро химично състояние“*.

Мястото на ползване не попада в зони за защита на повърхностни води за питейна консумация.

Мястото на ползване **не попада** в границите на защитени зони (ЗЗ) по Директивата за опазване на естествените местообитания и Директивата за опазване на дивите птици.

Заявеното искане за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Синкевица, поречие Янтра, с цел на водовземането: водоснабдяване за други цели – поливане на зелени площи и цел на ползването: изграждане на съоръжения, необходими за реализиране на водовземането – дренажно водовземане, с място на водоползване – три зелени зони в гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, не попада в ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2022-2027 година, приет с Решение № 917/31.12.2024 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2022-2027 г. заявеното ползване на воден обект попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ - **РЗПРН** с код **BG1_APSFR_YN_031**.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2022 – 2027 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използване на водите и на водния обект:

- **Дренажно съоръжение** – съоръжението включва дренажен пласт с филтриращ материал, габиони тип „матрак“, двойно усукана телена мрежа с отвори 5X7 или 6X8 и геотекстил – 150g; дренажни тръби PP d200 SN 10 – перфорирани;

- **Помпена шахта** – разположена извън коритото на реката, с потопяема помпа ($Q = 2.4 \text{ l/s}$ и $H = 12 \text{ m}$);
- **Черпателен резервоар;**
- **Помпена станция** – с помпа хоризонтална многостъпална $Q = 0.51 \text{ l/s}$ и $H = 45 \text{ m}$. Помпената станция и черпателния резервоар се разполагат на мястото на съществуващата обществена тоалетна ПИ 14218.505.647 по КККР на гр. Габрово, ул. „Юрий Венелин“. Съоръжението се реконструира чрез обособяване на техническо помещение и черпателен резервоар. Управлението на помпата се осъществява автоматично, според нивото на водата в черпателния резервоар. След помпената шахта е предвиден водомерен възел с електромагнитен измервателен уред, разположен в самостоятелна шахта. Резервоарът е проектиран с обем 22 куб.м.
- **Поливна система.**

4. Място на използване на водите и на водния обект, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ:

4.1. Място на водовземане – точка от река Синкевица – ПИ с идентификатор 14218.505.503 по КККР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ 14218.

Географски координати на точката на водовземане:
СШ 42°52'22,4" и ИД 25°19'01,0"

4.2. Място на ползване - за изграждане на дренажно съоръжение - участък от река Синкевица – ПИ с идентификатор 14218.505.503 по КККР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, ЕКАТТЕ 14218.

Географски координати на точката на водовземане, която е и точка от мястото на ползване:

СШ 42°52'22,4" и ИД 25°19'01,0"

4.3. Място на водоползване: три зелени зони в гр. Габрово с ЕКАТТЕ 14218, община Габрово, област Габрово, както следва:

- Зона 1 – градската градина - имоти с идентификатори: 14218.505.651, 14218.505.652, 14218.505.653 и 14218.505.654 по КККР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово

- Зона 2 – сквер – поземлен имот с идентификатор 14218.505.498 по КККР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово

- Зона 3 – зелена зона – поземлени имоти с идентификатори 14218.505.720, 14218.505.719, 14218.505.507 по КККР на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.

5. Проектни параметри на използване на водите и на водите обекти:

5.1. Проектни параметри на водовземането:

- разрешено водно количество – до 2,4 л/сек;
- лимит на ползваната вода – до 8 757 м³/годишно;

5.2. Проектни параметри на ползването:

- Участък от р. Синкевица (за изграждане на дренажно водовземане) - площ – 86 м²;

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг:

6.1.1. Да се извършва ежемесечно наблюдение и периодичен отчет на ползваните водни обеми. В края на всяка календарна година да изпраща в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен справка – отчет за ползваните водни количества.

6.1.2. Да се вземат веднъж годишно, от мястото на водоземане водни проби от Акредитирана лаборатория, за качествата водите във водния обект. Задължителните за анализ физични и химични показатели на водата са: рН; електропроводимост; разтворен кислород; азот-нитратен; азот-нитритен; амониев азот; ортофосфати /PO₄/, като Р; общ азот; общ фосфор; БПК съгласно изискванията на Наредба № 1/ 29.04.2011 г. (ДВ, бр. 34/ 2011 г.) “За мониторинг на водите”. Протоколите от извършените водни проби да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен.

6.2. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите:

6.2.1. Съгласно чл.194, ал.1, т.1, б „а“ от ЗВ за правото на водоземане се заплаща такса на базата на отнетия обем вода, съгласно чл.194, ал.2 от ЗВ.

6.2.2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, определя и декларира дължимата такса по образеца, утвърден от Министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновата дирекция и на Министерството на околната среда и водите.

6.2.3. Внася определените такси в срок до 15 февруари на следващата година по бюджетната сметка на Басейнова дирекция, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същите са по Закона за водите.

6.3. Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне: Титулярът на разрешителното е длъжен да използва отнетото от водния обект водно количество в съответствие с посочената в разрешителното цел, при спазване на посочените в разрешителното параметри – разрешено водно количество и лимит на ползваната вода и при спазване на всички условия, при които е предоставено правото на използване на водите.


6.4. Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:

6.4.1. Да осигурява целогодишно подаването на минимално водно количество след водоземането от язовир Одринци, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите във водния обект:

- 91 л/сек до издаване и утвърждаване на методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките;
- в съответствие с методиката по чл. 135, т. 1 от Закона за водите за определяне на минимално допустим отток в реките, след нейното утвърждаване.

6.4.2. Да не извършва водоземане при маловодие (когато оттокът след мястото на водоземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 %).

6.5. Монтиране на измервателни устройства за измерване на ползваните за различни цели водни обеми в определения в разрешителното срок:



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60
 тел.: +359 64 88 51 00
 e-mail: dunavbd@bddd.bg, web: www.bd-dunav.bg



6.5.1. След помпата с която се осъществява водовземането да се монтират необходимите измервателни устройства/измервателно устройство;

6.5.2. Титулярът на разрешителното следва да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното.

6.6. Недопускане нарушаване на обществени интереси и придобити права, упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения: Разрешителното не дава право на компенсации при възникване на приоритетно водовземане;

6.7. Уведомяване на контролиращия орган за датата на монтиране на измервателното устройство: Да се уведоми своевременно Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен за датата на монтиране на измервателните устройства. Басейнова дирекция да състави протокол, удостоверяващ изправността на монтираните измервателни устройства, в съответствие с нормативните изисквания и да направи отчет на показанията.

6.8. Уведомяване на контролиращия орган за неизправност на монитираното измервателно устройство в определения в разрешителното срок: При установяване на неизправност на монтираните измервателни устройства, титулярът на разрешителното е длъжен да уведоми писмено контролиращия орган, относно датата на установяване на неизправността.

6.9. Предоставяне на директора на басейновата дирекция на доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година: Титулярът на разрешителното предоставя на Директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, доклад за изпълнението на условията, посочени в разрешителното, в срок до 31 март на следващата отчетна година.

6.10. Предоставяне на информация от собствения мониторинг:

7.10.1. Да се съставят ежемесечно протоколи за ползваните водни обеми, които да се изпращат в Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, в края на всяка календарна година.

7.10.2. Да представи в Басейнова дирекция Дунавски район резултатите от провеждания физико-химичен мониторинг в срок от 15 дни, считано от изготвяне на протоколите за мониторинг.

6.11. Осигуряване на достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и с предмета на проверката:

6.11.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.11.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.

6.12. Други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането: Да поддържа в изправност измервателните устройства за целия срок на действие на разрешителното. В случай, че се установи неизправност на измервателните устройства се заплаща такса за водовземане на база разрешено водно количество за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен до момента на възстановяване на изправността му.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, подадена преди изтичане срока на действие на разрешителното;

6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите;

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

6.14.1.1. Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

6.14.1.2. Нарушаване условията на разрешителното.

6.14.1.3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

6.14.1.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от водоземаването и/или ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ № 60.

Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за водите, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ЦВЕТЕЛИН ПАВЛОВ

Директор на Басейнова дирекция



ISO 9001:2015

Certificate No: BG/13980/1411

5800 гр. Плевен, ул. „Чатаджа“ № 60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg

