



Изх. № РР-02-93 (А)

Гр. Плевен, .....2024 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1. **Цел на заявеното използване на водите:** *Обществено питейно-битово водоснабдяване*

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045.

2а. **Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни**

Заявление вх. № РР-02-93/29.02.2024г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

Извършена преценка на Заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона. С писмо изх. № РР-02-93-(1)/30.04.2024 г. е уведомен заявителя да отстрани несъответствията по преписката и да представи документациите на хартиен носител и в пълен цифров аналог, върху магнитен носител, в съответствие с чл.60, ал.12 на Закона за водите(ЗВ), С вх. № РР-02-93-(2)/02.07.2024 г. е постъпила необходимата документация.

БДДР е направила запитване в НАП – ТД СДО, СДО за наличие или липса на задължения по чл.87, ал.11 от ДОПК на юридическото лице, на което агенцията е отговорила, че няма задължения.

Извършена проверка в БДДР за наличие на задължения към ПУДООС, при което е установено, че дружеството няма задължения.

Направената преценка е положителна и се изготвя спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, който се прилага до приемане на актуализирания план. Обект на преценка е водовземане от ПВТ „Карстови води в Централния Балкан“ с код BG1G0000TJK045, което е оценено в ПУРБ в добро количествено и лошо химично състояние. Съгласно ПУРБ, целите за опазване на околната среда за подземните води за тялото са: 1. Запазване на добро количествено състояние; 2. Предотвратяване на влошаването на химичното състояние по показатели NO3 и NH4; 3. Запазване на добро химично състояние по останалите показатели. За подземното водно тяло не са определени изключения в ПУРБ.



### 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

**„КИ Ябълка - ВиК Габрово - Габрово“ (Каптаж на извор)**

Каптирането на водата е извършено чрез събирател и събирателна шахта. Събирателят е изграден като е почистен покривния глинест слой за разкриване на напуканата скала, от която изтича подземната вода. Направена е засипка от дренажен материал с различен размер. За укрепване е изградена бетонова стеничка с размери 50x100x50 см с дебелина 15 см и височина 80 см. Отгоре е монтирана бетонова плоча. Върху събирателя е направен насип от трамбована глина и отгоре е извършен обратен насип. Водата от събирателя се отвежда до СШ, изградена на разстояние 10.50 м от събирателя, по две вливни тръби  $\square$  80 АС. Събирателна шахта е изградена двукамерна с водна и суха камера. Водната камера е с вътрешни размери 55x90 см и височина 110 см. Сухата камера е с вътрешни размери 70x90x240 см, от които 170 см са над терена в предната си част. Между двете камери е изградена стеничка с размери 90x40 см и дебелина 25 см. На челната стена на шахтата е оставен отвор, който се затваря с метална врата.

Водовземането се извършва по хранителни АС тръби 160 мм и стомана 133 мм и се отвежда гравитачно до резервоар с обем 5 м<sup>3</sup>.

### 4. Място на водовземане:

Поземлен имот 14218.176.88, област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, м. АПРИЛОВО, вид собств. Държавна публична, вид територия Защитена, НТП Широколистна гора, площ 167964 кв. м, стар номер 990019, квартал 99029, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-19/18.05.2007 г. на Изпълнителен Директор на АІ КК, предоставен за ползване

BC №	Координати WGS 84		Z, m
	N	E	
КИ	42° 45' 46.026"	25° 24' 49.758"	791.874
СШ	42° 45' 45.713"	25° 24' 49.951"	791.610

5. **Обект на водоснабдяване:** Питейно-битово водоснабдяване на кв.Ябълка, гр.Габрово, общ.Габрово

### 6. Проектни параметри на използването:

Средноденонощен дебит – 0.5 л/сек

Годишно водно количество – 15768 куб.м/годишно

Минимално необходимо водно количество за дейността – 6216 м<sup>3</sup>/год.

### 7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- Да се извършва ежемесечно: Измерване на взетите водни количества от извора
- Да се извършва ежемесечно измерване на дебита на извора, съставяне на хидрограма и оценка на ресурса
- Собственият мониторинг по Наредба № 1/10.10.2007 г., чл. 80 ал. 1, т. 1, буква "а" включва:
  1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:
    - а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати;
    - б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води – нитрати и амоний;
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденонощен дебит и разрешено водно количество.
- Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества от извора.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)


8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.



**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bDDR.bg](mailto:dunavbd@bDDR.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

