Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от
Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ДО
ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 68, П.К. 11
5002 ВЕЛИКО ТЪРНОВО

У В Е Д О М Л Е Н И Е
за инвестиционно предложение

от Община Габрово, ЕИК 000215630, гр. Габрово, пл. Възраждане № 3

Пълен пощенски адрес: гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 3
Телефон, факс и ел. поща (e-mail): тел. 066/818 400, факс 066/809371, e-mail: gabrovo@gabrovo.bg

Лице с представителна власт: Мария Йозова – За кмет на Община Габрово (съгласно заповед **№ 2636/16.11.2026 г**. на кмета на Община Габрово)

Лице за контакти: Виктория Тоцева – гл. експерт в отдел ОСВ, Община Габрово
Телефон и ел. поща (e-mail): 066/818 437; v.totseva@gabrovo.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТАНЧЕВ,

Уведомяваме Ви, че Община Габрово има следното инвестиционно предложение: ***„Улично осветление на част от ул. „Негенска“***

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на необходимата инфраструктура за улично осветление (нови кабелни захранвания и нова стълбова мрежа със съответните нискоенергийни LED осветителни тела). В частта от ул. „Негенска“ в обхвата на плана на кв. Недевци, гр. Габрово и обхваща частта о. т. 42-43-44-45-46-47-48. Като засяга част от ПИ с идентификатор по КККР 14218.547.96 и 14218.205.42.

За осъществяване на инвестиционното намерение е необходимо да се изгради изцяло нова стълбовна мрежа, поради липсата не необходимата инфраструктура за улично осветление.

За целта се налагат монтажите на седем нови стандартни стоманотръбни стълбове тип СТС 7, които да отговарят на БДС-EN 40-5, защитното покритие от горещ цинк ще бъде изпълнено съгласно БДС-EN ISO-1461 с дебелина > 80 микрона, а финишното

боядисване ще отговаря на БДС-EN ISO-12944 (Дуплекс система) в цвят RAL 7024.

Новите стълбове ще се монтират около платното за движение на оказаните за това места, така че да не затрудняват транспорта и движението на пешеходците и превозните средства. Те ще са съобразени с имотните граници, съществуващите „изходящи“ кабели за абонатите и допустимите междустълбия за усукан изолиран проводник. СТС ще бъде изправен във фундамент с дълбочина h=1м. На дъното да изкопа ще бъде положена пясъчна „подложка“ от 10см.

Изкопът ще се уплътни и трамбова с изкопаната пресята пръст, като на Кота терен ще се направи бетонов фундамент (с определеното количество бетон тип В12.5).

След приключване на СМР, всички нарушени настилки ще бъдат възстановени до първоначалния си вид.

Височина на окачване на проводника h=6,8 m.

Кабелното трасе за уличното осветление е с дължина 175,70 м.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Целта на инвестиционното предложение е изграждане на необходимата инфраструктура за улично осветление (нови кабелни захранвания и нова стълбова мрежа със съответните нискоенергийни LED осветителни тела). В частта от ул. „Негенска“ в обхвата на плана на кв. Недевци, гр. Габрово и обхваща частта о. т. 42-43-44-45-46-47-48. Като засяга част от ПИ с идентификатор по КККР 14218.547.96 и 14218.205.42.

За осъществяване на инвестиционното намерение е необходимо да се изгради изцяло нова стълбовна мрежа, поради липсата не необходимата инфраструктура за улично осветление.

За целта се налагат монтажите на седем нови стандартни стоманотръбни стълбове тип СТС 7, които да отговарят на БДС-EN 40-5, защитното покритие от горещ цинк ще бъде изпълнено съгласно БДС-EN ISO-1461 с дебелина > 80 микрона, а финишното боядисване ще отговаря на БДС-EN ISO-12944 (Дуплекс система) в цвят RAL 7024.

Новите стълбове ще се монтират около платното за движение на оказаните за това места, така че да не затрудняват транспорта и движението на пешеходците и превозните средства. Те ще са съобразени с имотните граници, съществуващите „изходящи“ кабели за абонатите и допустимите междустълбия за усукан изолиран проводник. СТС ще бъде изправен във фундамент с дълбочина h=1м. На дъното да изкопа ще бъде положена пясъчна „подложка“ от 10см.

Изкопът ще се уплътни и трамбова с изкопаната пресята пръст, като на Кота терен ще се направи бетонов фундамент (с определеното количество бетон тип В12.5).

След приключване на СМР, всички нарушени настилки ще бъдат възстановени до първоначалния си вид.

Височина на окачване на проводника h=6,8 m.

Кабелното трасе за уличното осветление е с дължина 175,70 м.

По време на строителните работи не се предвижда ползване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Проектът е съобразен с действащата нормативна уредба.

За разрешаване на СМР се изисква съгласуване и одобряване на строителната документация, както и издаване на разрешение за строеж.

Орган по одобряването и разрешаването на инвестиционното предложение е Главния архитект на Община Габрово.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

В обхвата на ИП попада частта от ул. „Негенска“ в обхвата на плана на кв. Недевци, гр. Габрово и обхваща частта о. т. 42-43-44-45-46-47-48. Като засяга част от ПИ с идентификатор по КККР 14218.547.96 и 14218.205.42.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се очаква.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очаква.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очаква.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Отпадъци, които се очаква да бъдат генерирани при реализацията на инвестиционното предложение са строителни отпадъци.

Същите ще бъдат сортирани по вид и код и предадени за последващо рециклиране/оползотворяване на фирми, притежаващи съответните разрешителни документи за дейност с отпадъци.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

- Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

- Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

- Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

- Желая да получа крайния документ:
  - лично на място
  - чрез лицензиран пощенски оператор
  - по куриер

Дата: 18.11.2026 г.

Уведомител:

(подпис)

МАРИЯ ЙОЗОВА

За кмет на Община Габрово
*(съгласно заповед **№ 2636 / 16.11.2026 г.** на кмета на Община Габрово)*