



ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ УРП-02-03-114+1

15.03.2012

УРП-02-03-114 / 15.03.2012

**„Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Радост” – база 1 в община Габрово”,** открита с Решение 17/24.02.2012 г. на Кмета на Община Габрово.

**Относно:** Запитвания (вх. №УРП-02-03-114/12.03.2012 г. и вх. №УРП-02-03-117/13.03.2012 г.) за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Радост” – база 1 в община Габрово”,** открита с Решение 17/24.02.2012 г. на Кмета на Община Габрово.

**Въпрос №1:**

От КСС

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4
	<b>ДГ ПЪРВИ ЮНИ</b>		
	АС		
11	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10 ММ ВЪРХУ ПОКРИВ ХОРИЗОНТАЛЕН – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м2	968,00
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ С ДЕБЕЛИНА 35СМ	м	215,00

Моля да уточните:

1. По позиция 11 от АС част XPS 10 мм или 100 мм ?
2. По позиция 37 от АС част подпрозоречните AL первази дебелина или ширина 35 см? Като се има предвид по стандарт няма подпрозоречни AL перваз широк 35 см..

**Отговор №1:**

1. По позиция 11 от АС част на КС следва да се чете **ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 100 мм.**
2. По позиция 37 от АС част на КС следва да се чете **ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧНИ AL ПЕРВАЗИ С ШИРИНА 35СМ.** Такава ширина на перваза е предвидил проектанта по част Архитектура за строежа. Няма технологични причини, които да възпрепятстват изпълнението на первази с посочената ширина.

**Въпрос №2:**

**От документацията:**

**РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**

**III 2.3) Технически възможности**

**Моля да уточните:**

**1. За изпълнение на строежи от I група, II, III или IV категория с обхват, съобразно чл.137,ал.1, т.3, буква „ж” и чл.137, ал.1, т.4, буква „д” – какво определят?**

**Отговор №2:**

**В обхвата на поръчката са визирани всички жилищни и смесени сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване от II, III или IV категория съобразно чл. 137 от ЗУТ, както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тези категории.**

С уважение.

ТАНЯ ХРИСТОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО

