

# ОБЩИНА ГАБРОВО

ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ  
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ УРП-02-03-121 + 1  
19.03.2012

*"Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Радост” – база 1 в Община Габрово”*

**Относно:** Постъпило запитване (вх. № УРП-02-03-121/16.03.2012) за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни работи за внедряване на енергоспестяващи мерки в обект: сгради на ЦДГ „Първи юни” и ЦДГ „Радост” – база 1 в Община Габрово”, открита с Решение 17/24.02.2012 на Кмета на Община Габрово.

## Въпрос №1:

В КСС на ДГ „Първи юни” в част АС поз.3 „Топлоизолация по страници прозорци/врати XPS 3 см – м2-420”. Количеството е голямо и смятаме, че мярната единица е сгрешена и се отнася за м1.

**Въпрос** – Каква е мярната единица „м2” или „м1”

## Отговор №1:

В КСС на ДГ „Първи юни” в част АС поз. 3 „Топлоизолация по страници прозорци/врати XPS 3 см – м2-420”, мерната единица е „м2”.

## Въпрос №2:

В КСС на ДГ „Първи юни” в част АС поз.16 „Обшивка борд с поц. Ламарина” – м2 – 294. Количеството е голямо и смятаме, че мярната единица е сгрешена и се отнася за м1.

**Въпрос** – Каква е мярната единица „м2” или „м1”

## Отговор №2:

В КСС на ДГ „Първи юни” в част АС поз.16 „Обшивка борд с поц. Ламарина” – м2 – 294, мерната единица е „м2”.

**Въпрос №3:**

В КСС на ДГ „Първи юни” в част В и К поз.20 „Дезинфекция водопровод” ед. Мярка 100 м и количество 165. Считаме, че мярката е за 1м при количество 165м.

**Въпрос:** Моля, посочете върнатата единична мярка.

**Отговор №3:**

В КСС на ДГ „Първи юни” в част В и К поз.20 „Дезинфекция водопровод” да се чете ед. мярка „1м” при количество 165м.

**Въпрос №4:**

В КСС на ДГ „Първи юни” в част В и К поз.22 „Пробиване на отвори 10/10” единична мярка м2 с количество 4.

**Въпрос:** Моля уточнете единичната мярка в „брой” ли е или „м2”

**Отговор №4:**

В КСС на ДГ „Първи юни” в част В и К поз.22 „Пробиване на отвори 10/10” единичната мярка да се чете „бр.”.

**Въпрос №5:**

В КСС на ДГ „Радост” 1 в част АС поз. 15 „Обшивка борд с поцинкована ламарина” с ед. мярка „м2” с количество 144.

**Въпрос:** Моля, уточнете каква е единичната мярка „м2” ли е или „м1”

**Отговор №5:**

В КСС на ДГ „Радост” 1 в част АС поз. 15 „Обшивка борд с поцинкована ламарина” единичната мярка е „м2”.

**Въпрос №6:**

В КСС на ДГ „Радост” 1 в част АС поз. 30 „Битумна хидроизолационна мембрана под покрив” 1060 м2.

**Въпрос:** Това битумна или PVC мембрана е? Ако е битумна, моля да уточните броя на пластове, а ако е PVC мембрана каква е дебелината ѝ.

Отговор №6:

В КСС на ДГ „Радост” 1 в част АС поз. 30 да се чете **ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВ ЕЛАСТИЧНА EPDM ЧРЕЗ ВУЛКАНИЗАЦИЯ** с дебелина 1,2 мм и съобразена със съществените изисквания на продуктите.

Въпрос №7:

В КСС на ДГ „Радост” 1 в част Строителни работи поз 4 „**Възстановяване, циклене и лакиране паркет, вкл. первази**” 32 м2.

**Въпрос:** Съществуващият паркет ли ще се полага или нов?

Отговор №7:

Съществуващият паркет се пренарежда.

Въпрос №8:

В КСС на ДГ „Радост” 1 в част Строителни работи поз 6 „**Направа циментопясъчна армирана замазка**” – 32 м2

**Въпрос:** Каква ще бъде дебелината на цим. замазка?

Отговор №8:

Дебелината на циментовата замазка е по преценка на изпълнителя за получаване на качествен продукт, като се лимитира минималната дебелина за армирана замазка да е не по-малко от 4 см.

С уважение.

Таня Христова  
Кмет на Община Габрово

