



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

www.bgregio.eu



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

ДО
ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ОСНОВНИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА, ДОСТЪПНА И ЗЕЛЕНА ГРАДСКА СРЕДА
НА ГР. ГАБРОВО”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО
№ УР-01-03-319/1
12.07.2013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване с вх. № УР-01-03-319/ 08.07.2013, за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Основни строителни дейности по проект „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово”, открита с Решение 76/13.06.2013 на Кмета на Община Габрово, с настоящото предоставяме следното разяснение:

ОТНОСНО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3:

ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

ВЪПРОС:

1. Поз. 34 – Доставка и монтаж на външно табло УО IP65 - 2бр.

Моля да ни представите еднолинейни схеми на таблата, което би ни позволило остойносттаването им.

ОТГОВОР:

Предоставяме Ви еднолинейна схема на ел. таблата за УО - чертеж - Маркотейа схема касета Улично осветление.

ВЪПРОС:

2. Поз. 21,23,25,27,28 – Доставка и монтаж на осветително тяло.

- Моля да ни посочите технически параметри на които трябва да отговарят осветителните тела.

- Осветителните тела с LED имат голямо разнообразие от мощности, задължително ли е да се използват точно тези мощности или може и близки до тези, отговарящи на техническите параметри за осветително тяло.

ОТГОВОР:



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

www.bgregio.eu



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

- Техническите параметри са посочени в приложеното КСС в тръжната документация.
- Мощността на LED осветителните тела може да е различна от посочената в проектната документация, но не по-малка.

ВЪПРОС:

3. В чертежа за парково осветление има осветление на игрище с LED осветители 70W на стълб 9м. В количествено-стойностната сметка тези тела /какъв тип са?/, както и стълбовете липсват. Да считаме ли, че осветление на игрището не се предвижда?

ОТГОВОР:

Спорното игрище до парк Маркотейя няма да се изпълнява на този етап, затова не са включени КСС за него.

ВЪТРЕШНО ЕЛ. НА СГРАДИТЕ

ВЪПРОС:

4. Поз.19-22- Доставка и монтаж на табло Т1,Т2,Т3,Т4
Моля, да ни предоставите еднолинейни схеми на таблата, което би ни позволило остойностяването им.

ОТГОВОР:

Предоставяме Ви еднолинейни схеми на ел. таблата - чертежи: Табла-1; Табла - № 2,3 ; Табла - №4.

ВЪПРОС:

5. Има чертежи за мълниеотводна инсталация на сградите, но в количествено-стойностната сметка липсват позиции за нея. Как ще бъде остойностена и съответно изпълнена този вид инсталация?


ОТГОВОР:

Позициите за мълниеотводната инсталация са обединени - съответно позиции 24, 25 и 26 от КСС. Същите да бъдат остойностени съгласно схемите в проекта.

ВЪПРОС:

6. Поз. 8-15- Доставка и монтаж на осветителни тела.
Моля да ни посочите технически параметри на които трябва да отговарят осветителните тела.

ОТГОВОР:



ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във Вашето бъдеще

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО
РАЗВИТИЕ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

www.bgregio.eu



Оперативна програма
„Регионално развитие“
2007 – 2013 г.

Техническите параметри са посочени в приложеното КСС в тръжната документация.

ВЪНШНО ЕЛ. НА СГРАДИТЕ

ВЪПРОС:

7. Поз.20-Доставка и монтаж на главна разпределителна касета (ГРК) по схема.

- Липсва схема. Как ще бъде остойностена и съответна и доставена тази касета?

- В проекта има водни огледала и каскади, които обичайно имат електрическо захранване, за да функционират. В проекта по част ЕЛ такова захранване не съществува, моля да ни отговорите на въпроса дали се предвижда такова.

ОТГОВОР:

- Предоставяме Ви еднолинейна схема на ел. таблото - чертеж: Маркотей Главна разпределителна касета.

- Ел. захранване на водните огледала не е предвидено, тъй като няма предвидени съоръжения, изискващи такова. Има само странично осветление по водния път.

С уважение,

ИНЖ. КЛИМЕНТ КУНЕВ

За Кмет на Община Габрово

/Съгласно Заповед № 1304/08.07.2013 г.

на Кмета на Община Габрово/



Този документ е създаден в рамките на проект BG161PO001/1.4-09/2012/024 „Интегриран проект за изграждане на привлекателна, достъпна и зелена градска среда на гр. Габрово“, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващ орган.