



пътят на водата
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ УРП - 01 - 03 - 46 / 23.01.2012 г.

ДО:

УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

Предмет: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013"

Относно: разяснение 4 на Община Габрово по провеждане на процедурата за обществена поръчка по постъпило запитване с вх. номер на Община Габрово: УРП - 01 – 03-46/23.01.2012 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от участник в процедурата, Община Габрово, в качеството на Възложител, прави следните разяснения:

Въпрос : В том 3.2 Спецификации към общите изисквания, от. точка 3.1.6 Защита от корозия се изисква механичното оборудване в контакт с питейни и отпадъчни води да бъде „от неръждаема стомана 314 L или еквивалент“.Изискване за същия тип стомана е записано и в том 3.3, част 105 Тръби и фитинги, точка 1.5. Моля да уточните стандарта за неръждаемата стомана, предвид факта, че на международния и българския пазар се предлага единствено неръждаема стомана AISI 314, предназначена за елементи под въздействие на високи температури.

Отговор: Допусната е печатна грешка, за което молим за извинение. В том 3.2, точка 3.1.6 и том 3.3, част 105 „Тръби и фитинги“, точка 1.5, коректният стандарт за неръждаема стомана е стомана 304, а не стомана 314.

ЗАБЕЛЕЖКА: Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие. Настоящите разяснения, заедно с цялата документация за участие, са достъпни на официалната интернет страница на Възложителя - Община Габрово: <http://www.gabrovo.bg/index.php?c=214&i=1746>

С уважение,

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово

Изготвили: Звено за изпълнение на проект

