



ДО

.....

Предмет: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013"

Относно: разяснение 12 на Община Габрово по провеждане на процедурата за обществена поръчка по постъпили запитвания в Община Габрово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания по горесцитираната обществена поръчка, Община Габрово, в качеството си на Възложител дава следните разяснения:

По постъпило запитване с вх. номер УРП-01-03-222/26.08.2011 г.

Въпрос 1: Чие задължението е изготвянето на Обследване на съществуващи строежи от Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите (ДВ, бр. 7 от 2007 г.), в т.ч. за сеизмичната й осигуреност, съгласно договорите на Възложителя за техническа помощ, за проектиране, за консултантски услуги, за надзор и за строителство на ПСОВ Габрово, тоест това задължение на надзора ли е или на строителя?

Отговор 1: *Задължение на Изпълнителя е да заснеме, обследва и изготви технически паспорти по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, за всички съществуващи сгради и съоръжения, освен за тези, които предвиди за разрушаване.*

Въпрос 2: При положение, че на съществуващите сгради ще бъдат извършени само основни обновявания (подмяна на покривна изолация, дограма, мазилка, боядисване), без да се променя конструкцията им и без да се натоварват допълнително, следва ли да се прави обследване за сеизмична устойчивост или поради тези обстоятелства получават положителна оценка за сеизмична осигуреност и не следва да се предприемат допълнителни мерки за увеличаване на носимоспособността и устойчивостта на сградите?

Отговор 2: *За съществуващите сгради, Изпълнителят ще процедира съгласно отговор 1, т.е. е необходимо той да извърши всички необходими обследвания за същите. Следва да се предвидят мерки за привеждане на сградите и съоръженията в съответствие с действащата към момента нормативна уредба.*

Въпрос 3: В момента единият метан танк е пълен с вода и няма видима загуба на вода, според информацията от ПСОВ Габрово Обследване на конструкцията обаче не е правено. Ако има нужда от допълнително укрепване на конструкцията, това ще се разбере на етапа след подписване на договора за строителство, като никоя от фирмите участнички не би могла да знае дали такава нужда има и ако да, какви точно ще са разходите по нея. В тази връзка ще приеме ли Възложителят тези разходи да бъдат признати като непредвидени разходи и участниците да не натоварват офертите си с неизвестни суми.

Отговор 3: *Следва да се предвидят мерки за привеждане на сградите и съоръженията в съответствие с действащата към момента нормативна уредба.*

Въпрос 4: Следва ли да се предвиди и извърши обследване и паспортизиращия на съществуващите едноетажни сгради, за които Възложителят не разполага с чертежи? Ако да, кой трябва да я направи?

Отговор 4: *Задължение на Изпълнителя е да заснеме, обследва и изготви технически паспорти по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, за всички съществуващи сгради и съоръжения, освен за тези, които предвиди за разрушаване.*

Въпрос 5: Следва ли да се предвиди и извърши обследване и паспортизиация на съществуващите двуетажни сгради, за които Възложителят не разполага с чертежи? Ако да, кой трябва да я направи?

Отговор 5: *Задължение на Изпълнителя е да заснеме, обследва и изготви технически паспорти по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, за всички съществуващи сгради и съоръжения, освен за тези, които предвиди за разрушаване.*

Въпрос 6: Следва ли да се предвиди и извърши обследване и паспортизиация на съществуващите подземни съоръжения, които ще останат в експлоатация (Първични утайтели например)? Ако да, кой трябва да я направи?

Отговор 6: *Задължение на Изпълнителя е да заснеме, обследва и изготви технически паспорти по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, за всички съществуващи сгради и съоръжения, освен за тези, които предвиди за разрушаване.*

Въпрос 7: Следва да се предвиди и извърши обследване и паспортизиация на съществуващите метан танкове, които ще останат в експлоатация. Кой трябва да я направи?

Отговор 7: *Задължение на Изпълнителя е да заснеме, обследва и изготви технически паспорти по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите и Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, за всички съществуващи сгради и съоръжения, освен за тези, които предвиди за разрушаване.*

По постъпило запитване с вх. номер УРП-01-03-226/26.08.2011 г.

Въпрос: Съгласно тръжната документация обезводняване на утайките - т. 1.6.11 на том 3 "Изисквания на Възложителя" е описана система за обезводняване, която трябва да е камерна филтър-преса със съпътстващото я оборудване. Задължението е да се постигне съдържание на сухо вещество 35 % в обезводнената утайка. Може ли Изпълнителят да използва друго оборудване за обезводняване като гарантира достигането на 35 % сухо вещество и над него при обезводнената утайка.

Отговор: *Инсталацията за обезводняване е предвидена с камерна филтър-преса.*

По постъпило запитване с вх. номер УРП-01-03-227/26.08.2011 г.

Във връзка с "ПРИЛОЖЕНИЕ- 4 към Образец 13 Техническа оферта" и таблица: "1. СПИСЪК НА ОБОРУДВАНЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ", молим Възложителят да изясни следното:

Въпрос 1: Как трябва да бъде направено разделянето в 8.1, 8.2 и т.н на "8. Помпи за вода и утайки (всички видове)"? Вид помпи са центробежните, но може да са избрани помпи от различни производители в различните сгради, така че как Възложителят желае да се направи разделянето и описването им, имайки предвид, че детайлно ще бъдат описани в т.5 на «Приложение 3 към Образец 13»

Отговор 1: *В т. 8 на ПРИЛОЖЕНИЕ- 4 към Образец 13 трябва да бъдат цитирани всички помпи, които ще бъдат доставени на обекта и съответната информация, която се изисква за тях.*

Въпрос 2: Как трябва да бъде направено разделянето в 10.1, 10.2 и т.н. на "10. Въздуходувки. Компресори. Искан ли Възложителят 10.1 да е въздуходувки, а 10.2 компресори, или 10.1 например въздуходувки за АПМЗ, 10.2 за биобасейн и т. н., имайки предвид, че детайлно ще бъдат описани в т.5 на «Приложение 3 към Образец 13»?

Отговор 2: *В т. 10 на ПРИЛОЖЕНИЕ- 4 към Образец 13 трябва да бъдат цитирани всички въздуходувки и компресори, които ще бъдат доставени на обекта и съответната информация, която се изисква за тях.*

Въпрос 3: Във връзка с "ПРИЛОЖЕНИЕ- 4 към Образец 13 Техническа оферта" и таблица: "1, СПИСЪК НА ДОСТАВЧИЦИТЕ", молим Възложителят да изясни следното: Ако закупуваме оборудване директно от производителя, какво трябва да попълним в тази таблица?"

Отговор 3: *Участниците следва да посочат изискваната информация за доставчик или производител, в зависимост от това от какъв контрагент (доставчик или производител) закупува съответното оборудване.*

Въпрос 4: Може ли Възложителят да представи списък с изискваното лабораторно оборудване, имайки предвид, че лабораторията е разполага и със съвременна техника?

Отговор 4: *Предвижда се ремонт на помещенията и преоборудване на лабораторията.*

По постъпило запитване с вх. номер УРП-01-03-228/26.08.2011 г.

Въпрос: В Том 3 от тръжната документация, част 3.1 „Изисквания на възложителя" на стр. 31 е записано „Първо етапно се изгражда новият вторичен утайтел, разположен извън съществуващите

два. Изгражда се и новата камера за рецикулация. Разрушава се предвиденият за това вторичен утаител и на негово място се изгражда вторият нов“. Моля да уточните какво се предвижда спрямо втория съществуващ вторичен утаител - разрушаване, реконструкция или други дейности.

Отговор: *Вторият от съществуващите вторични радиални утаители се запазва във вида, в който е.*

По постъпило запитване с вх. номер УРП-01-03-237/26.08.2011 г.

Въпрос: Съгласно изискванията на тръжната документация, участникът трябва да представи: „Ключов експерт Проектант – технолог по пречистване на отпадъчни води – дипломиран инженер, мин. 5 г. опит в областта на инфраструктурни проекти във водния сектор, опит в проектиране на мин. 2 обекта - ПСОВ, наличие на пълна проектантска правоспособност“. Въпрос – има ли изискване опит в какъв тип проект (идеен, технически или работен) за мин. 2 обекта ПСОВ трябва да бъде доказан, за да бъде удовлетворено изискването на Възложителя?

Отговор: *За ключов експерт Проектант – технолог по пречистване на отпадъчни води, по – конкретно за изискания опит в проектиране на мин. 2 обекта – ПСОВ, Възложителят ще приеме опит на проектанта в идейна и/или техническа и/или работа фаза, т.е. не е поставено изискване за наличие на опит единствено в конкретна фаза на проектиране.*

По постъпило запитване с вх. номер УРП-01-03-238/29.08.2011 г.

Въпрос 1: Съгласно Специфични условия на договора, Под клауза 3.1 Задължения и правомощия на Инженера „Инженерът трябва да предложи действия и да получи специфичното писмено одобрение от Възложителя, преди да предприеме тези действия на основание следните под клаузи на Договорните условия:

Под-Клауза 1.9: Забавени чертежи или Указания

Под-Клауза 2.1: Право на Достъп до Площадката

Под-Клауза 3.5: Решения

Под-Клауза 4.7: Отлагане върху Терена

Под-Клауза 4.12: Непредвидими физически условия.

Под-Клауза 4.24: Находки

Под-Клауза 7.4: Проби

Под-Клауза 8.5: Закъснения причинени от властите

Под-Клауза 8.4: Удължаване на Времето за Завършване

Под-Клауза 8.8: Прекъсване на Работа

Под-Клауза 8.9: Последствия от Прекъсване

Под-Клауза 10.3: Пречки при Проби при Завършване

Под-Клауза 11.8: Изпълнителят да Търси

Под-Клауза 12.3: Оценяване

Под-Клауза 13.1: Нарездане за Промяна

Под-Клауза 13.3: Одобряване на предложение за Промяна подадено от Изпълнителя, по силата на Под-клауза 13.1 или 13.2.

Под-Клауза 13.4: Уточняване на платимата сума във всяка от приложимите валути

Под-Клауза 13.5: Провизорни Суми

Под-Клауза 13.7: Корекции при Промени в Законодателството

Под-Клауза 16.1: Право на Изпълнителя да Прекъсне Работа

Под-Клауза 17.4: Последници от Рискове за Възложителя

Под-Клауза 19.4: Последствия от Непреодолимата Сила

Под-Клауза 20.1: Искове на Изпълнителя

Моля пояснете: 1. Как Инженерът ще предложи действия, за които да получи одобрение от Възложителя, след като с промените, направени чрез Специфичните условия в Под клаузи 4.7, 8.8, 10.3 и 13.7 неговите правомощия са заличени и не се прилагат; 2. Какви са точните наименования на под клаузи 12.2, 13.1, 13.3 и 13.4 тъй като техните наименования, дадени в 3.1 не отговарят на тези, посочени в Общите и Специфични условия на договора.

Отговор 1: *1. Правомощията на Инженера не са заличени, а за цитираните клаузи се прилагат след получаване на специфично писмено одобрение от Възложителя. 2. За точните наименования на клаузите, да се има предвид записът им в Общите условия на Договора.*

Въпрос 2: Съгласно Специфичните условия на договора, Под клауза 4.7 Отлагане върху терена „Изпълнителят трябва да отложи Обекта върху терена спрямо оригинални точни и изходни линии и

нива, точно описани в Договора или съобщени от Инженера. Изпълнителят ще бъде отговорен за точното разполагане на всички части от Обекта. Изпълнителят ще отстранява за своя сметка всяка грешка в местата, нивата и размерите на Обекта. Изпълнителят се задължава да не претендира на основание Под клауза 20-1 [Искове на Изпълнителя], за удължаване на времето за завършване или за включване на допълнителни разходи а цената на договора вследствие извършване на работа, които е станала неизбежна поради грешка в тези изходни данни." Съгласно написаното Изпълнителят ще е отговорен за правилното отлагане на обекта върху терена базирайки се на изходни данни предадени му от Инженера, като при грешки с изходните данни, няма право на искове го под клауза 20.1. Моля пояснете: 1. Как ще бъде компенсирани Изпълнителя ако поради грешки в изходните данни търпи забава или прави допълнителни разходи. 2. В какво се изразява отговорността на Възложителите за „точно определените или съобщени изходни данни“ съгласно вторият параграф на под клауза 4.7 от Общите договорни условия на ФИДИК, който остана непроменен от Специфичните условия на договора.

Отговор 2: *Следва да се прилага клауза 5.1. Изпълнителят следва да провери данните от Възложителя и да съобщи за грешки при откриването на такива. В зависимост от характера на настъпилите обстоятелства, ще се прилага съответната приложима клауза от Договора.*

Въпрос 3: Под клауза 4.12 Непредвидими физически условия. Съгласно направените със Специфичните условия на договора промени, ако Изпълнителят се натъкне на непредвидими физически условия и поради това търпи забава или прави разходи, той няма право нито на удължение на срока, нито на заплащане на направените разходи. Моля пояснете какво е имал предвид Възложителят когато е лишил Изпълнителя от правото на удължаване на срока, тъй като такива „непредвидими физически условия“ могат да се класифицират като „непредвидени обстоятелства“ по силата на пар. 1, т. 146 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и в такъв случай по силата на разпоредбите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП Изпълнителят има право на удължаване на срока на договора.

Отговор 3: *В клауза 13 Промени и корекции Възложителят е регламентирал случаите, в които са допустими промени в Договора, както и редът за извършването им.*

Въпрос 4: Под клауза 4.25 Техническа инфраструктура (Нова): Съгласно направените със Специфичните условия на договора промени, „Всички разходи за такива дейности ще са за сметка на Изпълнителя, освен в случаите, когато Изпълнителят не е имал възможност да ги предвиди поради това, че не е могъл да научи за съответните съоръжения при полагане на разумна грижа“. Моля пояснете, за чия сметка ще бъдат разходите за възстановяване на засегнатата техническа инфраструктура, когато увреждането не е по вина на Изпълнители и каква ще е процедурата в такива случаи.

Отговор 4: *В случаите, когато се докаже по безспорен начин, че Изпълнителят не е имал възможност да предвиди всички обстоятелства поради това, че не е могъл да научи за съответните съоръжения при полагане на разумна грижа (например инициране на присъствие на всички експлоатационни дружества, собственици на съоръжения и инфраструктура преди започване на изкопните работи, др.) от негова страна, разходите за възстановяване на засегнатата техническа инфраструктура няма да бъдат за сметка на Изпълнителя. Процедурата за действие зависи от конкретния случай на засегнатата инфраструктура.*

Въпрос 5: Под клауза 4.26 Разрешения (Нова). ..."Изпълнителят ще подпомага Възложителя при получаване от последния на разрешения, одобрения и други процедури, свързани със задълженията му по закон като собствения на площадката и възложителите на строителния договор, в частност, доколкото е приложимо, при съгласуване на проекти, изготвяне на доклади, издаване на разрешение за строеж, назначаване на приемателни комисии и др., като Изпълнителят ще обезпечи същото финансово... „. Моля пояснете 1. Какво има предвид Възложителят под „...като Изпълнителят ще обезпечи същото финансово...“? 2. Следва ли от това, че Изпълнителят трябва да предвиди в своята оферта и разходите по издаването на горепосочените разрешения?

Отговор 5: *1. Изпълнителят следва да предвиди средства в офертата си за обезпечаване на тези разрешителни, одобрения и други процедури; 2. Да.*

Въпрос 6: Моля пояснете, дали под клауза 4.28 Екзекутивна Документация и Геодезични заснемания (Нова) от Специфичните условия на договора не повтаря Под клауза 5.6. Екзекутивни документи от Общите условия на договора.

Отговор 6: *Следва да се имат предвид и двете клаузи, които се допълват и поясняват в своята цялост.*

Въпрос 7: Под клауза 4.30. Проекти (Нова): „Възложителят може да инструктира Изпълнителя да проектира част (или части) от Работите. В такъв случай Възложителят ще изпрати на Изпълнителя изисквания към проекта... ". Моля пояснете какво трябва да се разбира под „възложителят може да инструктира Изпълнителя да проектира част (или части) от Работите" след като договорът се сключва съгласно Договорни условия ФИДИК Жълта книга и е за проектиране и строителство, което предполага, че едно от основните задължения на изпълнителя е и проектиране, както е записано в под клауза 5.3 Общи задължения за проектиране.

Отговор 7: *Под клауза 4.30 е за случай на възникване на необходимост от непредвидено допълнително проектиране. В тези случаи може да се прилага процедурата съгласно клауза 3.3. Указания от Инженера.*

Въпрос 8: Под клауза 4.30. Проекти (Нова): „Изготвените по реда на настоящата под-клаузи проекти са Документи на Изпълнителя. Възложителят ще извести Изпълнителя дали Документите на Изпълнителя са одобрени [с или без забележки] или ако не са, в каква степен не отговарят на изискванията на Възложителя. Одобрението или прегледа на тези Документи не отменят никое задължение или отговорност на Изпълнителя." В така посочените разпоредби липсва срок, в който Възложителят трябва да одобри или отхвърли представените от изпълнителя проекти и документи. Моля пояснете какъв Срок за одобрение на Документите и проектите на Изпълнителя е предвидил Възложителя, за да може този срок да се съобрази при изготвянето на графика за изпълнение на поръчката.

Отговор 8: *Срокът е регламентиран в под клауза 5.2.*

Въпрос 9: Под клауза 4.30. Проекти (Нова) „Ако Възложителят инструктира изготвянето на допълнителни Документи на Изпълнителя. Изпълнителят ще ги изготви а разумен срок." Моля пояснете какво Възложителят разбира под „разумен срок".

Отговор 9: *В зависимост от конкретния случай, срокът ще бъде указан от Инженера.*

Въпрос 10: Под клауза 8.8. Прекъсване на работа: Съгласно направените със Специфичните условия на договора промени „Спиране на строителството на обекта се нарежда в заповедната книга, по предвидения в ЗУТ ред или по друга причина..... Моля пояснете какво Възложителят има предвид под „по друга причина".

Отговор 10: *Спиране на строителството на обекта се нарежда в заповедната книга, по предвидения в ЗУТ ред, по причини, описани в ЗУТ или по други причини, които не са уредени в ЗУТ, но биха могли да възникнат.*

Въпрос 11: Специфични условия на договора, Под клауза 10.1 - Сертификат за приемане на обекта и подобекти: „Когато страните е инвестиционния процес подпишат КОНСТАТИВНИЯ АКТ Образец 15 за установяване годността за приемане на строежа и Изпълнителят даде предизвестие до Инженера съгласно под-клауза 9.1 (Задължения на Изпълнителя), и преди да издаде Сертификат за приемане по смисъла на Клауза 10, Инженерът се задължава да подготви от името на Възложителя уведомителни писма до съответните специализирани контролни органи, и когато получи разрешения за 72-часова проба от всички държавни контролни органи, да подготви свикване на комисия, която ще състави Протокол Образец 17 за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия към НАРЕДБА № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството." В така предложеният текст не е определен срок, в който Инженерът трябва да изпълни своите задължения. Моля пояснете какви са необходимите и законосъобразни срокове, предвидени от Възложителя, в които инженерът трябва да изпълни своите задължения по договора.

Отговор 11: *По отношение на извършване на пробите, срокът за изпълнение на задълженията на Инженера е посочен в под клауза 9.1. По отношение на сертификата за приемане, сроковете са уредени в под клауза 10.1.*

Въпрос 12: Специфични условия на договора, Под клауза 10.2 - Приемане на части от обекта: „Когато обектът се приема па части, след като участниците подпишат КОНСТАТИВЕН АКТ Образец 15, за установяване годността за приемане на последната негова част предвидена в техническите спецификации и след подписване на Протокол Образец 17, за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия, Инженерът ще Издаде Сертификат за приемане, който съставлява приемане съгласно Клауза 10 [Приемане от Възложителя]“. Моля пояснете дали

Възложителят предвижда обектът да се предава и приема по подобекти или след цялостното му завършване и преминаване на 72-часовите проби за целия проект.

Отговор 12: *Отделни етапи от проекта може да се приемат поетапно, съгласно изискванията на ЗУТ, ако е приложимо.*

Въпрос 13: *Специфични условия на договора, Под клауза 11.9 - Сертификат за изпълнение: „Издаването на "Сертификат за изпълнение" не освобождава Изпълнителя от отговорностите му през гаранционния период, определен по силата на действащото българско законодателство." Моля поясните от кога започват да текат гаранционните срокове на обекта съгласно разпоредбите на българското законодателство.*

Отговор 13: *Гаранционните срокове са съгласно ЗУТ и Наредба 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.*

Въпрос 14: *Специфични условия на договора, Под клауза 14.1 Договорна цена: ..."Създава се нова буква (е) със следния текст:„(е) Изпълнителят ще предостави на Инженера, в рамките на 28 дни след Датата за започване, подробна разбивка на всеки от видовете работи или други компоненти, включени в Таблиците, до размера на разходите за материали, разходи за машини и оборудване, разходи за труд, разходи за горива, постоянни разходи и печалба за всеки от тези видове работи или други компоненти. Инженерът може, но няма да бъде длъжен да вземе предвид тази разбивка, когато подготвя съответните Сертификати за плащане. Последното изречение на тази клауза се заличава." Моля пояснете как трябва да се тълкува изречението „Последното изречение на тази клауза се заличава."*

Отговор 14: *Допусната е техническа грешка. Последното изречение в текста „Последното изречение на тази клауза се заличава“ да не се вземе предвид.*

Въпрос 15: *Специфични условия на договора, Под клауза 15.2 Прекратяване от Възложителя" - „Възложителят може да прекрати договора с 15 - дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, когато са настъпили съществени промени във финансирането, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да предвиди и предотврати. Възложителят може да прекрати договора с 15 - дневно писмено предизвестие до Изпълнителя, когато след сключването на договора е доказано, че при провеждане на процедурата за избор на изпълнител на настоящия договор са допуснати съществени нарушения, нередности или измами по смисъла на чл. 103 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета на ЕС. В тези случаи, когато нарушението, нередността или измамата е извършена от Изпълнителя по настоящия договор Възложителят няма да изплати на Изпълнителя направените разходи по договора към момента на неговото прекратяване и ще предприеме законните действия за възстановяване на вече изплатените средства по договора.” Моля пояснете какво обезщетение предвижда Възложителя в случаите, когато прекратяването е поради допуснати „съществени нарушения, нередности или измами" от страна на Възложителя.*

Отговор 15: *Прекратяването от страна на изпълнителя е регламентирано в под клауза 16.2.*

Въпрос 16: *Специфични условия на договора, Под клауза 18.2 Застраховка на обекта: „Застраховката на обекта трябва да влезе в сила от дата не по-късно от 21 дена след датата на започване и да бъде поддържана валидна до датата на издаване на Сертификата за Приемане на Обекта. Застраховачата Страна трябва да поддържа тази застраховка, за да осигури покритие до датата на издаване на Сертификат за Изпълнение, за загуби и щети, настъпили по вина на Изпълнителя, по вина на трети лица, или поради непреодолима сила, възникващо преди издаването на Сертификата за Приемане и за загуби и щети, причинени от Изпълнителя в хода на всички други операции (включително тези съгласна Клауза 11 {Отговорност за Дефекти} и Клауза 12 [Проби след Завършване])." Моля пояснете какъв е срокът на валидност на застраховката до получаване на Сертификат за приемане (под клауза 10.1) или до издаване на Сертификат за изпълнение (под клауза 11.9) тъй като в посочените текстове има разминаване.*

Отговор 16: *Застраховката следва да се поддържа до издаване на Сертификата за изпълнение.*

Въпрос 17: *Специфични условия на договора, Под клауза 19.4 - Последствия от непреодолима сила: Съгласно направените в специфичните условия на договора промени на Общите договорни условия е заличен параграфът съгласно който при иск за удължаване на срока по силата на под клауза 20.1*

от страна на Изпълнителя Инженерът трябва да процедира в съответствие с под клауза 3.5 (Решения). Моля пояснете какво е имал предвид Възложителят когато е заличил последният параграф от под клауза 19.4.

Отговор 17: *Всяко такова нареждане от страна на Инженера се съгласува с Възложителя по силата на под клауза 3.1 от Специфичните условия.*

Въпрос 18: Специфични условия на договора, Под клауза 20.1 Искове на Изпълнителя: „ Шестият параграф се променя както следва: „В рамките на 28 дни след получаването на иск или всякакви допълнителни данни в подкрепа на предишен иск, Инженерът може да отговори с подробни данни. Ако Инженерът не отговори в предвидения срок, искът се счита за отхвърлен.“ Това практически означава, че Инженерът може да отхвърли, по свое собствено желание или поради небрежност, всеки иск на Изпълнителя като е достатъчно само да не отговори в установения срок, въпреки че съгласно разпоредбите на договора Изпълнителят има право на удължаване на срока или на използване на провизорните суми по предвидените е договора процедури. Моля пояснете какво е имал предвид Възложителят въвеждайки тази промяна в общите условия на договора.

Отговор 18: *Шестият параграф на под клауза 20.1 следва да се чете: „В рамките на 28 дни след получаването на иск или всякакви допълнителни данни в подкрепа на предишен иск, Инженерът трябва да отговори с подробни коментари. Той може освен това да изиска всички необходими допълнителни данни. Ако Инженерът не отговори в предвидения срок, искът се счита за отхвърлен.“ Ако Инженерът не отговори писмено в установения срок, искът се счита за отхвърлен, като Изпълнителят може да процедира и претендира по установения ред.*

Въпрос 19: Специфични условия на договора, Под клауза 20.3 Пропуск да Договори Комисия за разрешаване на спорове: „Официалното лице по тази клаузи ще бъде Президента на ФИДИК или лице, натоварено от Президента на ФИДИК да изпълнява такива задължения.“ Съгласно Образец 1.2 Приложение към Офертата „Членовете на КРС, ако не се определят заедно от страните, се назначават от Председателя на Арбитражния съд при БТПП.“ Моля пояснете кое е официалното лице, което има правомощията да назначава членовете на КРС - Президентът на ФИДИК или Председателят на Арбитражния съд при БТПП.

Отговор 19: *Съгласно Образец 1.2 Приложение към Офертата - „Членовете на КРС, ако не се определят заедно от страните, се назначават от Председателя на Арбитражния съд при БТПП.“*

По постъпило запитване с вх. номер УРП-01-03-240/30.08.2011 г.

Въпрос: Съгласно поясненията на възложителя, двата съществуващи трафопоста трябва да бъдат подменени с нови. Моля да отговорите с „да“ или „не“ дали разпределителното табло за средно напрежение трябва да бъде подменено с ново съгласно (като част от) този договор?

Отговор 1: *Да.*

По постъпило запитване с вх. номер УРП-01-03-241/30.08.2011 г.

Въпрос : В ТОМ 3 „3.1 ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“, 1.6.10. „Камера за кондиционирана утайка преди обезводняване“ е записано следното изискване на Възложителя: „Подготовката на утайката за обезводняване е с минерални коагуланти (железен трихлорид и вар). Изпълнителят трябва да предвиди обем за акумулиране на обработената с реагенти утайка преди пресата за обезводняване. Обемът по проект на Изпълнителя трябва да осигурява акумулирането на максималното количество кондиционирана утайка за минимум два работни дни. Оборудването е утайкочистач с подходяща конструкция и гребла за гъста утайка.“. Този двудневен престой на кондиционирана утайка ще доведе до сериозни проблеми, тъй като тя се съгъстява до висока степен, ставайки негодна за препомпване. В резултат на флокулообразуването става утаяване и консолидиране на дъното на камерата, въпреки разбъркващото устройство и невъзможност да се захранва камерната филтър преса (КФП). Разбъркващото устройство трябва да е бавнооборотно, за да не се разбият флокулите, което позволява на утайката да се съгъстява на буци около самите бъркалки с невъзможност да бъдат разбити от тях. Не е добра практика да се прави резервоар преди КФП, а е препоръчително кондиционираната утайка да се вкарва директно в нея. В тази връзка молим Възложителят да потвърди, че: Въпрос 1: Може да се откажем от тази камера след

кондиционирането, ако преди него имаме достатъчен обем за акумулиране (за минимум два работни дни), спазвайки по този начин изискванията на Възложителя в тръжната документация и прилагайки най-добрата практика при проектиране и строителство на ПСОВ?

Отговор: *Подготовка за обезводняване на утайките с камерната филтър преса е по проект на участника. Ако със своето техническо предложение гарантират нормална експлоатация и изискванията за качество на крайните продукти, участниците имат свободата да предлагат решения за отделните компоненти на проекта, включително и невключването на камера за кондициониране с обем за поне двудневно количество утайка, ако преди нея има предвиден друг обем за акумулиране на това количество утайка.*

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие.

Настоящите разяснения, заедно с цялата документация за участие, са достъпни на официалната интернет страница на Възложителя - Община Габрово: <http://www.gabrovo.bg/index.php?c=214&i=1517>

НИКОЛАЙ СИРАКОВ
Кмет на Община Габрово



Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg