



пътят на водата
Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВСКА ОБЛАСТ
ОБЩИНА ГАБРОВО

№ 120-01-03-92

13.02.2012

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

Предмет: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ ГАБРОВО В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013"

Относно: разяснение 8 на Община Габрово по провеждане на процедурата за обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от участник в процедурата с вх. №УРП-01-03-92/07.02.2012 г. на Община Габрово, Община Габрово, в качеството на Възложител, прави следните разяснения:

Въпрос 1:

Срок за оглед – съгласно Указанията за участие и подготовка на офертата, Възложителят осигурява достъп до обекта всеки работен ден в рамките на срока за закупуване на документацията, т.е. до 10 февруари. В тази връзка, заявихме дата и получихме разрешение за оглед на 8 февруари. Имайки предвид необичайно сложната зимна метеорологична и пътна обстановка, както и неизбежното обледяване на Станцията (от течове) решихме да не рискуваме и сее отказахме да пътуваме. В тази връзка, Ви молим за отговор на въпрос 1: Може ли да бъде удължен срока за оглед до 16 февруари?

Отговор 1: Съгласно Указанията Възложителят осигурява достъп до обекта на изпълнение на поръчката – ПСПВ Габрово всеки работен ден, в рамките на срока за закупуване на документацията за участие, посочен в Обявлението, при предварителна заявка от страна на Участника, като заявката следва да се направи минимум 2 работни дни преди датата на планираното посещение на място. Това изискване на Възложителя е обвързано с изискването на разпоредбите на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, според които до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Обръщаме



№BG14752Q



внимание, че по отношение на вътрешното състояние на пречиствателната станция, не е налице обстоятелство, което да възпрепятства извършването на огледа. По отношение на другите обстоятелства, изтъкнати в искането на участника, свързани с неблагоприятните метеорологични условия, разбираме същите, но считаме, че те няма да претърпят чувствителна промяна към предложената от участника дата, предвид зимния сезон. В тази връзка, Възложителят поддържа своето изискване по отношение на определения краен срок за извършване на оглед на обекта на поръчката, който срок е еднакъв за всички участници.

Въпрос 2:

Реагенти за обработка на водата – съгласно Ваше писмо – разяснение от 25 януари т.й. до Участниците в процедурата, „Изпълнителят трябва да достави реагенти за обработка на водата в рамките на срока за съобщаване на дефекти“ в тази връзка, Ви молим за отговор на въпрос 2: Хлор-газът счита ли се за регент и ако да – каква цена трябва да използва всеки оферент имайки предвид, че за него (както за ел. енергията) има установена цена по линия на многогодишните доставки на ВиК Габрово?

Отговор 2: Хлор - газът е регент. Участниците трябва да посочат цена за всеки предложен регент съгласно изискванията на Приложение 1 към Образец 13 Техническа оферта (том I). В същото приложение е указана цена за електроенергията.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Настоящите разяснения стават неразделна част от одобрената документация за участие.

Настоящите разяснения, заедно с цялата документация за участие, са достъпни на официалната интернет страница на Възложителя - Община Габрово:
<http://www.gabrovo.bg/index.php?c=214&i=1746>

ТАНЯ ХРИСТОВА

Кмет на Община Габрово



Изготвили: Звено за изпълнение на проект.