

ИВАТА

36

12

кабел НН в гофр.
HDPE тръба в изкоп

съществуващ
стоманобетонен стълб

съществуващ въздушен
електропровод

201
101
202
102
301
302

2.00

4.8

4.5

1.0

13

Забележка:

Сервитутната зона е определена съгласно разпоредбата на Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и е:

- по 2,00 м от двете страни спрямо оста на трасето на подземния електропровод
- 4,50 м от едната и 1,00 м от другата за въздушния електропровод.

Възложителя: Стояно Глутников

Обект: Подробен устройствен план /ПУП/ -
План за застрояване /ПЗ/ за ПИ 57675.38.12,
местност "Ивата", с. Поповци (Гледаци), община Габрово

Проектант: инж. Пета Тихова

КОМПАНИЯ ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ИВУП

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 20050

инж. ПЕТА МАРИНОВА ТИХОВА

Подпис:

ВАЖНО: САМОДЕЛНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ППЛ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА

Част:
Геодезия

Фаза:
ПП

Заглавие: ПУП-ПП за електропровод

Мащаб
1:500

Чертеж номер
1/1

Дата
2024г