

ОБЩИНА



ГАБРОВО

ДО

.....  
.....  
.....

**Относно:** процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Техническо оборудване на зала «Възраждане» - гр. Габрово" в рамките на договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1.-01/2007/052 "Подобряване на културната инфраструктура - принос към устойчивото развитие на община Габрово", открита с Решение 47/17.07.2010 г.

**Предмет:** разяснение по процедурата от Възложителя

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с провеждане на горечитираната процедура, Община Габрово, в качеството ѝ на Възложител, прави следното разяснение:

Във връзка с допуснато поради техническа грешка несъответствие в 4 позиции от част А ОЗВУЧАВАНЕ И ЗВУКОУСИЛВАНЕ "ГОЛЯМА ЗАЛА" на технически спецификации спрямо изискванията на Възложителя, представени в описание на предмета на поръчката, Възложителят пояснява, че коректно определените изисквания се съдържат в описание на предмета на поръчката, и с оглед отстраняване на съответствието между двата документа, позиции 1, 2, 3, 5 от част А ОЗВУЧАВАНЕ И ЗВУКОУСИЛВАНЕ "ГОЛЯМА ЗАЛА" на технически спецификации следва да се четат както следва:

### **ОЗВУЧАВАНЕ И ЗВУКОУСИЛВАНЕ "ГОЛЯМА ЗАЛА"**

#### **Озвучителни тела**

1. Широколенгово компактно озв. тяло близък фронт, за система тип "LINE ARRAY"- насоченост  $100^{\circ}(+/- 20^{\circ}) \times 10^{\circ}(+/- 3^{\circ})$ , дву или триленгово, честотна лента (-3 dB) по-добра от: 70 Hz-17 kHz, Чувствителност по голяма от: (НЧ/СЧ/ВЧ):94/100/110 dB. Мощност за продължително натоварване мин. (НЧ/СЧ/ВЧ) - 450W / 280W / 140W Тегло макс. 75 кг.
2. Широколенгово компактно озв. тяло далечен фронт, за система тип "LINE ARRAY"- насоченост  $100^{\circ}(+/- 20^{\circ}) \times 10^{\circ}(+/- 3^{\circ})$ , дву или триленгово, честотна лента (-3 dB) по-добра от: 70 Hz-17 kHz, Чувствителност по голяма от: (НЧ/СЧ/ВЧ):94/100/110 dB. Мощност за продължително натоварване мин. (НЧ/СЧ/ВЧ) - 450W / 280W / 140W. Тегло макс. 75 кг.
3. Субуфер 2 x 15" (или 2 x 18") с ригинг за система тип "LINE ARRAY"- честотна лента (-3 dB) по-добра от: 40 Hz - 400 Hz, Чувствителност по голяма от: 112 dB. Мощност за продължително натоварване мин. 1000W Максимално пиково звуково налягане мин. 3500 W. Пълна съвместимост на физическите размери с телата от поз. 1 и 2 Тегло макс. 75 кг.

5. Мониторни озв. тела - сцена - компактни с 12" басов говорител. Чувствителност по - добра от 98 dB, Макс. SPL-1м. поне 130 dB, Интегриран разделителен филтър със стръмност поне 24 dB / октава и интегрирана защита на високочестотния драйвер, Насоченост 90°(+/-20°) x 50°(+/-20°). Мощност - над 450 вата постоянна и над 1800 вата пикова.Импеданс 8 ома. Макс. тегло 30 кг.

С уважение,

ЗА КМЕТ:

**инж. ДОБРИН САВЧЕВ**

*Зам. Кмет на Община Габрово*



№ BG 14752Q

Габрово, 5300, пл. Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, [www.gabrovo.bg](http://www.gabrovo.bg)